

Veřejná zakázka

Zajištění rozvoje komunikační a systémové infrastruktury MPSV_I.

**zadávaná v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů**

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 00551023

(dále jen „**zadavatel**“ nebo „**MPSV**“)



Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. XXXIV

dle § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**ZVZ**“).

MPSV, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 15. 7. 2015 žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotaz č. 1:

V dokumentu „Funkční a technické požadavky“ kapitola 5.2.18.1 – Facility Management – Stávající stav je uvedeno „Stávající stav je podrobně popsán v příloze č. 10 - Popis současného stavu komunikační a systémové infrastruktury a WAN MPSV...“. V uvedené příloze není vůbec popsáno o jaké stávající systémy VZT, EPS atd. se jedná.

Jedná se o informace, které jsou absolutně nezbytné na vytvoření uvedené kapitoly nabídky. Proto žádáme o dodatečné podklady o současném stavu:

- 1) VZT (klimatizace) – název, typ, výrobce, soupis zařízení, projektová dokumentace
- 2) EPS (požár) – název, typ, výrobce, soupis zařízení, projektová dokumentace

Tyto podklady potřebujeme od všech systémů, které má FACILITY MANAGEMENT integrovat a řídit.

Pokud v současné době již nějaký FACILITY MANAGEMENT používáný, tak bychom potřebovali veškeré informace o jeho nastavení, provozu a ovládání. Pokud ne, potřebujeme tyto informace: kde bude systém umístěn, co má sledovat a následně řídit, kolik bude obslužných stanic, atd., tzv. požadavky na FACILITY MANAGEMENT.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel odkazuje na svoji odpověď na dotaz č. 3 uvedenou v Dodatečných informacích č. VI ze dne 21. 5. 2015. Uchazečem požadované informace tak nejsou pro zpracování nabídky relevantní. Zadavatel požaduje dodávku zařízení pro řešení monitorování nikoli řízení provozních stavů serveroven, jak je uvedeno v odpovědi č. 3 v Dodatečných informacích č. VI ze dne 21. 5. 2015, ale také již v příloze zadávací dokumentace č. 6 - Funkční a technické požadavky v požadavcích daného dílčího projektu (požadavek na Možnost monitorování provozních stavů – teplota a vlhkost). Tyto již dříve poskytnuté informace považuje zadavatel za dostatečné pro zpracování nabídky.

V Praze dne 21. 7. 2015