LEGENDA ZNAČEK

RUDÉ TLAČÍTKO V PROSKLENÉ SKŘÍŇCE, 6A/230V,1/0, NA OMÍTKU

SPÍNAČ DOMOVNÍ, 10A/230V,1/0, VČ.INSTALAČNÍ KRABICE, POD OMÍTKU

SPÍNAČ DOMOVNÍ, 10A/230V,1/0, VČ.MULTIFUNKČNÍHO RELÉ POD VYPÍNAČ A INSTALAČNÍ KRABICE, POD OMÍTKU

HAVARIJNÍ TLAČÍTKO 1/1 RUDÝ HŘIB, ŽLUTÁ KRABIČKA, NA OMÍTKU

SERVISNÍ VYPÍNAČ TŘÍPÓLOVÝ VE SKŘÍNI, POVRCHOVÁ MONTÁŽ, IP65

TERMOSTAT PRŮMYSLOVÝ KAPILÁROVÝ, 230V/2A, IP 54

ZÁSUVKA DOMOVNÍ, 16A/230V/1, VČ.INSTALAČNÍ KRABICE, POD OMÍTKU

ZÁSUVKA DOMOVNÍ, 16A/230V/1, VČ.INSTALAČNÍ KRABICE A PŘEPĚŤ. OCHRANY TŘÍDY III., POD OMÍTKU

ZÁSUVKA DOMOVNÍ, 16A/230V/1, NA OMÍTKU IP44

1NPE32 ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, 32A/230V/1, IEC 60309

ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, 16A/400V/3, NA OMÍTKU IP44

VÝVOD 3–FÁZOVÝ

VÝVOD 1–FÁZOVÝ

KRABICE INSTALAČNÍ

STOUPACÍ VEDENÍ

3f ~ MOTOR 3–FÁZOVÝ

PK/KOV..14,5 PARAPETNÍ KANÁL KOVOVÝ, DVOUKOMOROVÝ, VČETNĚ DOPLŇKŮ...DÉLKA 14,5 m

LPE1/32..10 INSTALAČNÍ TRUBKA OHEBNÁ fí 32 mm...DÉLKA 10m

ttp/21..10 INSTALAČNÍ TRUBKA TUHÁ PLASTOVÁ fí 21 mm...DÉLKA 10m

tpa16..10 INSTALAČNÍ TRUBKA PANCÉŘOVÁ fí 16 mm...DÉLKA 10m

RII–3..3 KABELOVÝ ROŠT, STŘEDNÍ ZÁTĚŽ, ŠÍŘKA 300 mm ..DÉLKA 3 m

125/50..36 PLECHOVÝ ŽLAB 125x50 mm .. DÉLKA 36m

"V"–2..3,3 TRASA S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU KABELOVÝ ROŠT, ŠÍŘKA 200 mm ..DÉLKA 3,3 m

"V"–G15..20 TRASA S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU SKUPINOVÝ DRŽÁK GRIP 15, DÉLKA TRASY 20 m

"V"–FT..4 TRASA S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU FIXAČNÍ OBJÍMKA DLE KABELU.....DÉLKA 4 m

CY4(54) OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

OP PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

ULOŽENÍ POD PODLAHOU

ULOŽENÍ V OMÍTCE

TRASA VEDENÍ

TRASA VEDENÍ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU

SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA

PK/KOV..14,5 TRASA VEDENÍ PARAPETNÍHO KANÁLU

HLAVNÍ KABELOVÁ TRASA

SPÍNAČE ŘAZENÍ 1,2,5,6,7 OBYČEJNÉ PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA OBYČEJNÉ PROVEDENÍ ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

SPÍNAČE IP44 ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ

SPÍNAČE ŘAZENÍ 1,5 PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ IP66, PRŮMYSLOVÁ MONTÁŽ

SPÍNAČE ŘAZENÍ 1,5,6,7 PRŮMYSLOVÉ PROVEDENÍ IP44, NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TYP A1, LINEÁRNÍ ZDROJ 4x

ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TYP C1, LINEÁRNÍ ZDROJ 2x
ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO TYP C2, LINEÁRNÍ ZDROJ 1x

SVÍTIDLA LED TYP B1–VESTAVĚNÉ

SVÍTIDLA LED TYP B2–PŘISAZENÉ

označení např. RK–011(B2)

ROZVADĚČ, ROZVODNICE

RSZ6–DO–251.02
- OZNAČENÍ SILNOPROUD
- OKRUH.ČÍSLO ZÁSUVKY
- ZÁLOHOVANÉ
- ROZVADĚČ

RSZ1.1–013(B2/a)
- OZNAČENÍ OSVĚTLENÍ
- TYP SVÍTIDLA/OZNAČENÍ VYPÍNAČE
- OKRUH
- ROZVADĚČ

C1–2(N1)
- OZNAČENÍ SVÍTIDEL NO
- TYP SVÍTIDLA NO
- ČÍSLO SVÍTIDLA NO V OKRUHU
- ČÍSLO CENTRÁLY

VEDOUCÍ PROJEKTU:	JAROSLAV KUPR, jkupr@intar.cz	INTAR Bezručova 81/17a, 602 00 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 111, fax: 543 211 173	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. DAGMAR PILAŘOVÁ		
ZPRACOVATEL ČÁSTI:	SUBTECH, s.r.o. , Slovinská 29, 612 00 Brno		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	BRÍDA MIROSLAV		
VYPRACOVAL:	BRÍDA MIROSLAV, ADAMEC JOSEF		
INVESTOR:	ČESKÁ REPUBLIKA - ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Křížová 1295/25, 225 08, Praha 5	ZAK.Č.AKCE:	303 290 31
		STUPEŇ PD:	DPS
MÍSTO STAVBY:	ČSSZ - Křížová 3194/6a, 225 08, Praha 5 parc.č. 745/15, k.ú. Smichov	DATUM:	12 / 2014
		FORMÁT:	2 x A4
AKCE: ČSSZ - DATOVÉ CENTRUM ČSSZ		PROFESE:	SILNOPROUD
		SOUBOR:	D.1.4.D.1
VÝKRES: SILNOPROUDÉ ROZVODY - LEGENDA ZNAČEK	MĚŘÍTKO: -	KOPIE:	Č.VÝKRESU: 100