



Ing. Hrubeš Václav

Vyjádření o SEK č.j.:	579759/14	Naše značka	ZA14-1860
Vyřizuje	Emil.brecka@telefonica.com T 602 354 422	Datum	2.6.2014

Věc: "Rekonstrukce a nástavba DC ČSSZ, ul.Křížová 3194/ 6a, Smíchov"

Požadujeme vytýčení tras sítí a dodržení platných norem. V lokalitě se nachází podzemní vedení. Na stávající budově parc.č.745/15 se nacházejí telekomunikační rozvaděče UR12/2 a KKK, které jsou napojeny účastnickými kabely. Zařízení a kabely nesmí být rekonstrukcí dotčeny. Možné zásahy musí být realizovány na základě požadavku adresovaného mně a to s předstihem. Prováděné práce budou realizovány na náklady stavebníka. Zemní pásek musí být min.30cm od našich vedení, pokud nebude dodržena vzdálenost musí být naše vedení ochráněno betonovými žlaby. Nepovolujeme navážku kamení či sutě na naše trasy vedení, včetně hutnění neprosáté zeminy. Opatrnou manipulaci techniky v blízkosti zemního vedení, aby nebylo poškozeno. Pokud dojde k odhalení tras, požadujeme okamžitou reakci stavebníka k zajištění ochrany vedení a to za naší účasti. Ochranu vedení zdokumentovat (foto), na kontrolu ochrany vedení před záhozem a ukončením stavby vyzvěte.

Emil Brečka

Specialista pro ochranu sítě

Telefonica Czech Republic
Útvar ochrany sítě Praha
Olšanská 6/2681, 130 00 Praha 3 Žižkov

kontakty:

tel: 271 461 798

mob: 602 354 422

<mailto:emil.brecka@telefonica.com>

Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 6019336
1110