

Legenda vodičů a kabelů:

	Svítlidlo 1 okruh. tř 1 – CYKY J 3 x 1.5
	Svítlidlo 1 okruh. tř.2 – CYKY J 2 x 1.5
	Vypínač CYKY O 2 x 1.5 (sp. z izolantu)
	Přepínač střídavý – CYKY O 3x1.5 (př. z izolantu)
	Sériový přepínač CYKY O 3x1.5 (př. z izolantu)
	Křížový přepínač CYKY O 4x1.5 (př. z izolantu)
	Zásuvka 230 V CYKY J 3 x 2.5
	Uvedení vodivých hmot a elektrických předmětů tř.1 na stejný potenciál. PE v rozvodnici sae spojí se svorkovnicí v HOP vodičem CYY 10 mm ² – žlz.
	Z HOP připojí se ochranné svorky el. předmětů tř.1 a vodivé hmoty vodičem CYY 6 mm ² žlz. Na potrubí osadit svorky BERNARD. Dtto EKV – místní pospojení.
	svítidlo zářivkové mřížkové MODUS LLX 236 Al zdroj trubice lineární 36W Cool White Ra 80 krytí IP20
	svítidlo zářivkové mřížkové MODUS LLX 258 Al zdroj trubice lineární 58W Cool White Ra 80 krytí IP20
	svítidlo zářivkové Elplast Beghelli – typ 21-023/236/CY nízkoztrátový klasický předřadník, trubice lineár 36W Ra80 krytí IP54-65
	svítidlo žárovkové nebo s kompaktní zářivkou krytí IP54-65 tř. izolace 2 – zdroj ž. 60W nebo DZ 18
	svítidlo žárovkové nebo s komp. zdrojem, krytí IP54-65 tř. izolace 2 – zdroj ž. 60W nebo DZ 18 vestavěný soumrakový spínač a časové relé
	hlavní trasy el. rozvodů

Generální projektant Sokolovská 1962, 432 01 Kadaň IČ: 28684842, DIČ: CZ 28684842		Vypracoval Ing. Radek Fokt Zodp. osoba Miroslav Fokt	Objednatel Česká správa sociálního zabezpečení Křížová 25, 225 08 Praha 5 IČ: 00006963	 ČSSZ
Stavba <h2>Stavební úpravy a zateplení objektu</h2> č.p. 289/40, ul. Hornoměřcholupská, 102 00 Praha - Hostivař				
Číslo zakázky OV_15_05	Datum 08/2015	Formát 1 x A4	Měřítko - - - -	
část PD D.1.4.a – Zařízení pro vytápění staveb	Výkres	Legenda		Číslo výkresu D.1.4.g.9