



AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 326 870
Fax: +420 565 324 584
E-mail: info@asproject.eu
http://www.asproject.eu

Česká republika – Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1

128 01 Praha 2

Stavba: ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy

Věc: *Vyjádření projektanta ke změnovému listu č. 4 – jádrové vrty (pro mikropiloty)*

Při návrhu posílení stávajících základových konstrukcí pomocí mikropilot vycházel projektant – statik z dostupné stávající projektové dokumentace a z již provedeného posílení severozápadní části objektu (sklad).

Při zahájení realizace mikropilot bylo zjištěno, že základové konstrukce jsou vybetonovány cca o 1,2m hlouběji než bylo uváděno v dostupné dokumentaci a v dokumentaci již provedeného posílení severozápadní části objektu (sklad).

Pro technologický postup provedení mikropilot je nutné provést hlubší jádrové vrtání oproti předpokladu projektu pro provádění stavby.

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 326 870

V Pelhřimově, únor 2015

za GP: Michal Tomášek