



AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 326 870
Fax: +420 565 324 584
E-mail: info@asproject.eu
http://www.asproject.eu

Česká republika – Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1

128 01 Praha 2

Stavba: ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy

Věc: Vyjádření projektanta ke změnovému listu č. 3 – oprava obkladu (podbití) okapové

římsy objektu

V rámci přípravných projekčních prací bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu s vizuální kontrolou stavu omítek, dveří, podlah a nosných konstrukcí.

Obklad (podbití) okapové římsy objektu bylo po vizuální stránce z úrovně terénu a 5NP bez viditelných poruch.

Při zahájení výměny výplní otvorů a zateplování objektu bylo z postaveného lešení zjištěno, že se obklad římsy začíná uvolňovat vlivem koroze přípevňovacích prostředků (vrutů).

Z důvodu možné pokračující destrukce a následnému pádu obkladu navrhuje generální projektant nové připevnění pomocí pozinkovaných vrutů se zápusťnou hlavou 6/60mm.

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
tel.: 565 326 870

V Pelhřimově, únor 2015

za GP: Michal Tomášek