

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 9
ZE DNE 2. 6. 2016**

ZADAVATEL: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
Zastoupena: Ing. Petrem Hejdukem, náměstkem pro řízení sekce řízení úřadu
IČO: 00551023

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Terezy Novákové 62a, Brno“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Prosíme o upřesnění vodorovných madel pro invalidy. Budou madla z obou stran dveří? Budou madla u dvoukřídlých dveří na obou křídlech?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Provedení madel dle vyhl. č. 398/2009 Sb. / příloha 3:

1.1.4. Otevíraná dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

3.1.3. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s výjimkou dveří automaticky ovládaných.

5.1.3. Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm, u bytů a obytných částí staveb nejméně 900 mm. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm.

--- to znamená madlo z jedné - vnitřní strany ve výšce 800 - 900mm, u dvoukřídlých stačí u otevíravého křídla

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Je známo barevné provedení dveří?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Barevné provedení dveří bude dle výběru investora před realizací - materiál povrchu CPL --- barevnost bude vycházet z provedení interiéru, finálního výběru podlahovin, apod., proto není možné stanovit ji již nyní. Předpokládá se výběr ze standardní nabídky dodavatele. Nadstandardní požadavky by se případně řešily individuálně.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze dotazu a odpovědi zadavatele, kterými se nemění zadávací podmínky, se lhůta pro podání nabídek v souvislosti s poskytnutím těchto dodatečných informací č. 9 neprodlužuje.

V Praze dne 2. 6. 2016