

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 10
ZE DNE 6. 6. 2016**

ZADAVATEL: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
Zastoupena: Ing. Petrem Hejdukem, náměstkem pro řízení sekce řízení úřadu
IČO: 00551023

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce vnitřních prostor objektu Terezy Novákové 62a, Brno“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona na základě žádosti o dodatečné informace, která byla doručena Zadavateli po lhůtě stanové zákonem. Zadavatel i přesto poskytuje odpověď na žádost o dodatečné informace.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Na krycím listě výkazu silnoproudu je uvedeno „Hlava III - Základní rozpočtové náklady - Zemní práce“ místo „Hlava III - Základní rozpočtové náklady - Zednické práce“, který byl v původním rozpočtu. Předpokládáme, že se jedná pouze o překlep, protože ve výkaze výměr se zemní práce nevyskytují. Je náš předpoklad správný?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Jedná se o překlep - ve výkazu před revizí je text "zednické práce" uveden správně, zemní práce ani na objektu žádné nejsou.

HLAVA III Z. Základní rozpočtové náklady - Zednické práce				
Zednické práce celkem				
Celkem				

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

U dveří T/01, T/11, T/32 a T/33 Jsou dle výpisu dřevěné dutinové dveře se zámkem třídy BT3. Neměly by v tomto případě být dveře bezpečnostní?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Speciální požadavek, aby byly některé vnitřní dveře vyloženy bezpečnostní, není.

Vložkový zámek s bezpečnostní třídou 3 (BT3) je popsán u všech vložek zejména v části "Generální klíč". Ve výpisu PSV sice není u některých vložek již popis BT3 uveden, nicméně ani tímto není požadavek na BT3 vyloučen, protože všechny vložkové zámkové součásti dodávky generálního klíče, kde je parametr BT3 požadován.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

U generálního klíče je uvedeno „Termín dodání: týdny po objednání“ Stačí dopsat text : „\Dle cenové nabídky a návrhu SOD“?

Odpověď zadavatele na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ano, stačí uvést „dle návrhu smlouvy o dílo“.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze dotazu a odpovědi zadavatele, kterými se nemění zadávací podmínky, se lhůta pro podání nabídek v souvislosti s poskytnutím těchto dodatečných informací č. 10 neprodlužuje.

V Praze dne 6. 6. 2016