

Tabulka místností – chodby a kanceláře		
Číslo	Jméno	Plocha [m²]
70	KANCELÁŘ	19,43
71	CHODBA	17,04
72	CHODBA	4,27
75	CHODBA	19,57
77a	KANCELÁŘ	18,09
77b	KANCELÁŘ	20,06

Celková plocha [m²]: 98,46

Tabulka místností – ordinace a příslušenství		
příslušenství		Plocha [m²]
75b	SKLAD	1,28
77c	ZÁZEMÍ ORDINACE	9,06
77d	ORDINACE ZUBNÍ	30,32
77e	WC LÉKAŘŮ	3,46
77f	WC PACIENTŮ	2,51
77h	ČEKÁRNA	24
77i	ZÁZEMÍ ORDINACE	19,07
77j	ORDINACE PRAKTIK	20,97

Celková plocha [m²]: 110,67

POZNÁMKA :
STÁVAJÍCÍ ROZVAŘEČ R1.1 BUDE DOPLNĚN KOMBINOVANÝMI SYSTÉMOVÝMI ELEKTROINSTALAČNÍMI KANÁLY PRO ROZVOD SILNOPROUDÝCH A SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ.
STÁVAJÍCÍ SILNOPROUDÉ ROZVODY V PODLAHOVÉ KONSTRUKCI BUDOU ZRUŠENY A NAHRAZENY NOVÝMI.
STÁVAJÍCÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY V PODLAHOVÉ KONSTRUKCI BUDOU ZRUŠENY A NAHRAZENY NOVÝMI.

ZRUŠENÉ ZÁSUVKY:
PC 1-3 U – ZÁSUVKY 16A, 230V - PRO NAHRÁNÍ POČÍTAČŮ - JEDNA Z DVOJICE 4 ZÁSUVKOVÉ ZÁSUVKOVÉ SUBSET S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM, TYP 5SY8A-A2349 02, OSTATNÍ ZÁSUVKY TYPU 5SI8A-A2349 02.
Z1-Z3 U – ZÁSUVKY PRO NAHRÁNÍ LÉKAŘSKÝCH PŘÍSTROJŮ A BĚŽNÉ POUŽITÍ – JEDNA Z DVOJICE A ČTYŘICE 2 ZÁSUVKOVÉ ZÁSUVKOVÉ SUBSET S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM TYP 5SY8A-A2349 02, OSTATNÍ ZÁSUVKY TYPU 5SI8A-A2349 02.

±0,000 = -

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 332000-5-51:	AA 5; AB 5; AC 1; AD 4; AE 1; AF 1; AG 1; AH 1; AK 1; BA 1; BB 3; BC 3; BD 1; BE 1; CA 1; CB 1	
ZVÝŠENÉ OCHRANA	OCHRANA SPOLEHLIVÝM PROSPOJOVÁNÍM A ZAMEZENÉ OCHRANNÉ PROUDY CHRÁNIČŮ 0036, ČSN 33 2000-4-41 čol 2, ČSN 332000-7-710	
01	Aktualizace dle požadavků	01/2015
REVIZE č.:	OBSAH :	DATUM :

TENTO VÝKRES JE DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA MAJETKEM PROJEKTANTA, JEHO KOPÍROVÁNÍ A ROZŠIŘOVÁNÍ JE MOŽNO POUZE SE SOUHLASEM AUTORA

MÍSTO STAVBY:	Na Poříčním právu 1/376; 128 01 Praha 2
OBJEDNATEL:	Ministerstvo práce a sociálních věcí
ZÁSTUPCE INVESTORA:	Ladislav Šimánek, Bc. Michaela Stádečková; tel.:221 923 210; e-mail: dana.kucerova@mpsv.cz

PROJEKTANT:
PROJEKTOVÝ ATELIER PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, s.r.o.
BĚLEHRADSKÁ 199/70, 120 00, PRAHA 2, IČ : 45308616
TEL.: 224 255 555, 222 516 186 EMAIL: ATELIERTS@ATELIERTS.CZ

AUTORSKÝ KOLEKTIV:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ, Ing.arch. Jiří VOSLÁŘ		
ODPOV.PROJEKTANT:	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ZPRACOVATEL ČÁSTI:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ	Václav ZÁBRAHA	Václav ZÁBRAHA	Ing.arch. Tomáš ŠANTAVÝ
Č.ZAK.:	NÁZEV DÍLA:		Č.PARÉ:
DATUM: 08/2015	Praha 2, Na Poříčním právu 1 budova Ministerstva práce a sociálních věcí MPSV - přesun ordinací		
POČET A4: 9			
NÁZEV*.DWG:			
MĚŘÍTKO: 1:50	ČÁST: D.1.4.4 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		
STUPEŇ: Dokumentace pro DSP a DPS	NÁZEV VÝKRESU: Půdorys 1.NP		Č.PŘÍLOHY: EL2
PROFESE: ELO	PŘ-15/2015		