

Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce č. 11/2016-23-27

**„ČSSZ – rekonstrukce chlazení Datového centra v objektu PSSZ Trojská
1997, Praha 8“**

Dotaz:

V dokumentaci u místnosti 01.31 strojovna chlazení je navržena dilatace - pryžová podložka tl. 20mm viz řez AA D.1.1.b-05 – jestliže to má mít funkci antivibrační rohože potřeboval bych technický list zařízení, které tam bude instalováno a podle statického návrhu nám dodavatel navrhne typ rohože buď na váhu zařízení, nebo na vibrace, které toto zařízení bude vydávat.

Odpověď:

Pod základem je navržena desková antivibrační izolace, která má zamezit přenosu vibrací do ostatních konstrukcí. Ze statického hlediska je u základů pro strojní zařízení uvažováno s izolací pro zatížení do 2000 kg/m². Posouzení dynamiky vibrací lze provádět pouze na konkrétní typ umístěného zařízení, které však s ohledem na výběrové řízení není možné poskytnout. Uchazeč proto navrhne typ izolace dle požadavku na max. předpokládané zatížení základu.

18. 7. 2016

Bc. Ludmila Hnutová
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ČSSZ