

Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce č. 11/2016-23-27

**„ČSSZ – rekonstrukce chlazení Datového centra v objektu PSSZ Trojská
1997, Praha 8“**

Dotaz:

Z prohlídky místa plnění mi vznikly pochybnosti o možnosti umístění vnitřních jednotek dle Projektové dokumentace. Toto platí pro podstropní jednotky v suterénu, kde je zavěšení jednotek v kolizi s ostatními instalacemi resp. kabelovými žlaby (zejména pak v místnost 01.25). Prosím proto o detailnější výkres zavěšení jednotek, než je v PD, zejména pak řezy s vyznačenými výškami a koordinací s ostatními instalacemi.

Odpověď:

Výkres s umístěním jednotek VJ7 a VJ8 v místnosti 1.25 je znázorněn v dokumentaci pouze v řezu na výkrese č.D.1.4.d_2_1PP. S ohledem na kontinuálně probíhající provozní změny v uspořádání jednotlivých stávajících instalací v místě zavěšení jednotek nebyla v dokumentaci uvedena přesná pozice. Přesné výškové a polohové umístění bude doplněno Uchazeči dle aktuálního stavu jednotlivých místností na základě jednání z kontrolních dnů v průběhu stavby na základě stavby. V případě kolize instalací budou na stávajícím vedení provedeny nejnutnější úpravy.

27. 7. 2016

Bc. Ludmila Hnutová
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ČSSZ