



Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce č. 11/2016-23-27

**„ČSSZ – rekonstrukce chlazení Datového centra v objektu PSSZ Trojská
1997, Praha 8“**

Dotaz:

Součástí stavebních úprav bude ubourání železobetonového lemu, viz výkres v příloze (D.1.1.b-02 1.NP-SS). Jaký postup prací projektant požaduje a jaké je k tomuto postupu vyjádření statika?

Prosíme zaslat vyjádření projektanta i statika.

Odpověď:

Obvodový lem tloušťky 130 mm, který je předmětem bouracích prací není součástí žádné nosné konstrukce. Projektant tedy nemá vyhrazený postup bouracích prací a zvolený technologický postup ubourání je zcela na dodavateli stavby.

4. 8. 2016

Bc. Ludmila Hnutová
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ČSSZ