


- LEGENDA -
- JT - JÍMACÍ TYČ AKTIVNÍHO HROMOSVODU
 - SZ - SVORKA ZKUŠ. V CHOD. LITINOVÉ ŠACHTĚ
 - SVORKY (SS,SK,SP atd.)
 - OCHRANNÝ PROSTOR
 - UZEMNĚNÍ

POZNÁMKY :

- PULSAR HELITA BUDE UMÍSTĚN NA NÁSTAVBĚ NA STŘEŠE OBJEKTU DLE PD, BUDE UKOTVEN POMOCÍ TŘECH KONZOL DO STĚNY NÁSTAVBY
- PULSAR HELITA BUDE ZAJIŠŤOVAT HROMOSVODNĚ OCHRANU OBJEKTU, OBJEKT JE ZAŘÁZEN DO TŘÍDY LPS III, VELIKOST OCHRANÉHO POLOMĚRU VIZ PD PŘI VÝŠCE JÍMAČE 5m
- SVODY BUDDU VEDENY PO PLOCHÉ STŘEŠE DO AKTIVNÍHO JÍMAČE, SVODY BUDDU NAPOJENY PŘES ZKUŠEBNÍ SVORKU NA ZEMNĚNÍ AŽ A ZAŘ.L.ZEMNÍČ OBJEKTU TYPU B
- SVODY VIDITELNĚ OZNAČIT ŠTÍTKY S UPOZORNĚNÍM NA MOŽNOST KROKOVÉHO NAPĚTÍ A ZEMNĚNÍ SVODŮ ZABEZPEČIT PROTI KROKOVÉMU NAPĚTÍ POMOCÍ MŘÍŽOVÉ UZEMŇOVACÍ SOUSTAVY

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE : Silnoproudá elektrotechnika			 <div>Kasalice čp.1 533 41 Lázně Bohdaneč IČ: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 www.edir.cz</div>
ZPRACOVATEL ČÁSTI PROJEKTU : E-dir s.r.o., Kasalice čp.1, 533 41 Lázně Bohdaneč			
VYPRACOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
Tomáš Cinkán	Ing. Jaroslav Lněnička	Ing. Michal Procházka	

Vypracoval: Dle příloh	Zodp. projektant: Ing. Michal Procházka	Kontroloval: Dle příloh	
Kraj: Pardubický	Tratový úsek/Obec: Pardubice		
Investor Česká Republika – Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha			
Akce: ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA BUDOVY A ŠKOLICÍHO STŘEDISKA S0 01 – Úřad práce			
Obsah výkresu: Uzemnění a bleskosvod			Formát 3A4
			Datum 05/2014
			Účel DSP
			Č. zakázky 3110–14–049
			Změna Č. kopie
			Měřítko 1:250
			Část dokumentace D.1.01.4e
			Č. výkresu 7