



LEGENDA - KANALIZACE:

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

**POZNÁMKA:**

- PŘIPOJENÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z ODHLUČNÉHO POTRUBÍ PP HT-SYSTEM, SVODNÉ POTRUBÍ Z PVC KG-SYSTEM.
- POTRUBÍ DEŠŤOVÝCH VOD BUDE PROVEDENO Z ODHLUČNÉHO SVAŘOVANÉHO PE, BUDE OPATŘENO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ PROTI ROSENÍ.
- PŘIPOJENÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚVNĚ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- SVODNÉ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU 1.NP.
- VÝBER TYPU ZÁŘICOVÝCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DE VÝBERU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DE MONTÁŽNÍM PŘEDPISU VÝROBE.


LEGENDA - VODOVOD:

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

**POZNÁMKA:**

- POTRUBÍ VNITRÍNHO VODOVODU BUDE POUŽITO Z MATERIÁLU PP-R PN 20, SPOJOVANÉHO KAPILÁRNÝMI PAJENAMI.
- PATERŇI ROZVODY BUDU VEDENÉ AN ZÁVĚSÁCH POD STROPEM V INSTALAČNÍCH ŽLABECH.
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VNITRÍNHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘEDSTĚNÁCH PŘÍPĚVĚNÉ PŘÍCHÝTKAMI A ZAKRYTÝ. ČÁSTIČNĚ V PODLAŽE POD STROPEM, V PODLAŽE.
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE DN POTRUBÍ - VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBER TYPU ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

**K . PROJEKT**  
Ing. Karel Dovrtěl  
projekty TZB  
T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz

|   |             |                 |  |
|---|-------------|-----------------|--|
|  |             | <h1>PRODIN</h1> |  |
| Formát  | 6x A4       |                 |  |
| Datum   | 05/2014     |                 |  |
| Účel  | DSP         |                 |  |
| Č. zakázky  | 3110-14-049 |                 |  |
| Změna   |             | Č. kopie        |  |
| Měřitko   |             |                 |  |
| 1:100   |             |                 |  |
| Část dokumentace  |             | Č. výkresu      |  |
| D.1.02.4a   |             |                 |  |
|   |             | ZT.05           |  |