



LEGENDA EPS

ústředno EPS

obslužný panel požární ochrany

ličkový řídící panel požární ochrany

optický hlásič

tepmodiferenční hlásič

tlačítkový hlásič

optické tepmodiferenční hlásič

linkový člen – reš 4x vstup, 2x výstup

zdroj 12V DC zálohovaný

houslička

vývod kabeláže – signál EPS

trasa sběrproudých rozvodů

kabel J-(S)Y 1x2x0,8

kabel PPRFicardant 1x2x0,8

kabel PPRFicardur 2x1,5

kabel PPRFicardant 10x2x0,8 /OPPO

kabel PPRFicardant 5x2x0,8 /KPO

zemní kabel 3x2x0,8 TOPWPLE

stoupací vedení

- Prvky EPS v 1.PP :
- optickokouřový hlásič – 8 ks
  - tlačítko EPS – 1 ks
  - sířena EPS – 1 ks
  - vstup/výstup modul – 2 ks
  - ústředna EPS – 1 ks

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		Domat Control System s.r.o.		
Ing. Petr Brancuský		Widenský Patrik		Ing. Petr Brancuský		U Panasonicu 376 530 06 Pardubice tel. 731 153 416 tel. 461 100 823 e-mail: dila.leinwebenova@domat.cz		
INVESTOR : ČR – ÚŘAD PRÁCE ČR								
MÍSTO STAVBY: Pardubice								
ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA BUDOVY A ŠKOLICÍHO STŘEDISKA							FORMÁT	4xA4
SO 02 Školící středisko							DATUM	05./2014
							ÚČEL	DSP
							MĚŘÍTKO	1:200
							Č.ZAKÁZKY	10-028-14
							Č.ARCHIVNÍ	
PŮDORYS 1.PP							ČÁST	ČÍSLO VYKRESU
							D.1.02.4f	02

Vyracoval: Widenký P.		Zodp. projektant: Ing. Michal Procházka		Kontroloval: Ing. Petr Brancuský	
Kraj: Pardubický		Tratový úsek/Obec: Pardubice			
Investor: Česká Republika – Úřad práce ČR, Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha					
Akce: ÚP ČR – PARDUBICE – VÝSTAVBA BUDOVY A ŠKOLÍCIHO STŘEDISKA					
SO 02 Školící středisko					
Obsah výkresu: Púdorys 1.PP					
Část dokumentace		Č. výkresu			
D.1.02.4f		02			

Formát 4x A4  
Datum 05/2014  
Účel DSP  
Č. zakázky 3110-14-049  
Změna Č. kopie  
Měřtko 1:200