

Atelier Macas
Br. Veverkových 2717
53002 Pardubice

Vaše značka:

Naše značka: 033-14

Vyřizuje: Josef Dušek

Telefon: 467 043 137

Fax: 467 043 771

E-mail: jdusek@eop.cz

Datum: 30.6.2014

Vyjádření EOP k PD pro DSP ÚP ČR - Pardubice, výstavba budovy a školicího střediska.

Název stavby: ÚP ČR – Pardubice, výstavba budovy a školicího střediska
Investor: Česká republika, Úřad práce ČR, Karlovo nám. 1359/1, 128 00 Praha 28
Stupeň zpracování projektu: DSP
Projektant: Ing. Michal Procházka
Datum zpracování PD: 05/2014

Nové objekty Úřadu práce a Školicího střediska budou napojeny novým sekundárním rozvodem na soustavu zásobování teplem SZT Elektrárny Opatovice, a.s. (dále jen EOP). Napojení bude provedeno na stávající sekundární rozvod vedený z PS A059. Sekundární rozvody jsou v majetku EOP.

Souhlasíme s navrženým technickým řešením při splnění následujících podmínek:

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Teplotní spády jsou v rozporu s platnými technickými připojovacími podmínkami (TPP) EOP. Pro okruh s radiátory a ohřev teplé vody požadujeme **vychlazení zpětné sekundární vody na 50°C resp. na 45°C**, viz čl. 6.3.4 TPP EOP.
- V teplotenské soustavě EOP není dovoleno používat komponenty z hliníku tam, kde se předpokládá styk s upravenou vodou ze sítě SZT EOP.
- Po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje EOP její předání k opětovnému odsouhlasení!

EOP nemá k předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení další připomínky a souhlasí s vydáním stavebního povolení. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zpracovat do podmínek stavebního povolení.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených. Po dokončení dalšího stupně projektové dokumentace požaduje EOP tuto předložit k opětovnému odsouhlasení. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s platnými Technickými připojovacími podmínkami EOP (www.eop.cz/tpp).

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Josef Dušek

Obchod s teplem

Elektrárny Opatovice, a.s.

Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 2940.

Telefon: *467 043 111

Fax: *466 536 030

IČ: 288 00 621

DIČ: CZ28800621

www.eop.cz

E-mail: info@eop.cz

Bankovní spojení: KB 3607561/0100, ČSOB 8010-0908202403/0300, ČS 470512/0800, UniCredit 800565026/2700