



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“)

Název zakázky:

"Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení"

1. Identifikační údaje o veřejném zadavateli.

Veřejný zadavatel podle § 4 odst.1 písm. c) zákona:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Se sídlem: Hrabyně 3/202, 747 67 Hrabyně

Zastoupená: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, ředitel

IČ: 70630551

(dále jen „zadavatel“)

Zastoupení podle § 43 Zákona

Osigeno – veřejné zakázky a dotace s.r.o.

Se sídlem: Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice

Office: Dr. E. Beneše 1831/12, 787 01 Šumperk

IČ: 05931614, DIČ: CZ05931614

Zapsán v OR KS v Ostravě oddíl C, vložka 69943

statutární orgán: Ing. Tomáš Rýc – jednatel

(dále jen **administrátor**)

Kontaktní osoba:

- **technických:** Bc. Zdeněk Trojek, technický náměstek, e-mail: trojek@csshrabyne.cz, tel: +420 724 133 660.
- **administrativních:** Ing. Lucie Novosadová, odborný konzultant veřejných zakázek, e-mail: novosadova@osigeno.cz, tel.: 728 386 363.

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.

Předmětem veřejné zakázky je revitalizace objektu č.p 205 CSS Hrabyně. Stavební práce spočívají v zateplení obálky budovy, zateplení stropní konstrukce a výměnou výplní otvorů a ochranu objektů před bleskem. Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení se zaměřuje na základě provedeného stavebně technického průzkumu a energetického auditu na čtyři hlavní problémy. Svislé konstrukce obvodového pláště, vodorovné konstrukce střešního pláště, výplně otvorů a ochranu objektů před bleskem.



Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován v Zadávací dokumentaci.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

45000000-7 - Stavební práce

45321000-3 - Tepelné izolace

45262521-9 - Fasády

44221000-5 - Okna, dveře a související položky

45421100-5 - Instalace a montáž dveří a oken a souvisejících výrobků

3. Vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zadavatel zveřejňuje v souladu s ust. § 98 a zákona Vysvětlení zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.

Původní znění dotazu ze dne 28.11.2017

Dobrý den, prosím o vysvětlení a upřesnění některých nejasností v PD do výběrového řízení na akci: *"Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně-projekt zateplení"*
Dotaz: 1. Žádám o uvedení požární odolnosti ocelových dveří D.20 do strojovny (SO 001). V podkladech je uvedeno jen požární odolnost dle původních.

Odpověď:

Požární odolnost dveří je následující: D.20: EW 15DP1+C.

Další informace

Vzhledem k výše uvedeným doplněním Zadavatel rozhodl v souladu s ust. § 99 odst. 2 zákona o prodloužení lhůty pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11.12.2017 v 10.00 hod.**

Doba otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční dne **11.12.2017 v 10.05 hod.**

V Hrabyni, dne 28.11.2017

.....
MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA
ředitel CSS Hrabyně