



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
501	SCHODIŠTĚ	13.24
502	CHODBA	26.40
503	VÝTAH	2.61
504	WC	3.06
505	PŮDA	99.56
506	KUCHYŇKA	16.54
507	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35.97
508	PŮDA	30.32
509	PŮDA	2.77
510	KANCELÁŘ I.T.	19.87
511	ZÁZEMÍ I.T. - SERVROVNA	13.57
512	ARCHIV	8.18
513	SPRCHA	0.96
514	WC	2.55
515	CHODBA	7.19

24 zásuvka cinch dvojitá, 48xUTP

Zásuvka telefonní dvojnásobná ISDN pro napojení počítače na strukturovanou kabeláž. Zásuvka je umístěna do podparapetové lišty do jednoho rámečku se silovými zásuvkami 230V. Zásuvková sestava je na podparapetové liště.
Ke každé tel.(počítačové) zásuvce vedou dva kabely UTP cat.6a
Strukturovaná kabeláž je v kanálu od silové kabeláže oddělena přepážkou SK

Parapetní kanál PK

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.
Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.
Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měr.	1:50
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	643
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	5
DATUM	10/2017	St.	DPS
OBSAH	Č. VÝKRESU		STR.
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD V.NP-STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		EL05	1