

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
401	SCHODIŠTĚ	18.84
402	VÝTAH	2.43
403	CHODBA	38.15
404	CHODBA	5.84
405	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	25.53
406	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	23.65
407	KANCELÁŘ – ASISTENTI BOZP	14.75
408	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ BOZP	28.47
409	KUCHYŇKA	5.35
410	KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI	19.59
411	KANCELÁŘ – PRÁVNÍK	9.62
412	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO	8.07
413	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ PRAVNÍHO ODD.	12.86
414	KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI	22.64
415	ZASEDACÍ MÍSTNOST	22.10
416	WC ŽENY	5.82
417	WC MUŽI	5.95
418	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	16.18

LEGENDA

POTRUBÍ VĚTRÁNÍ–POTRUBÍ SPIRO, S IZOLACÍ TL.30mm,

VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ: VĚTRÁNÍ PODTLAKOVÉ S ODTAHEM DO FASÁDY a NAD STŘECHU
WC=50m3/hod,SP=150m3/hod,UM,PZ=30m3/hod,VÝ=50m3/hod,

MŘ. MŘÍŽKA U PODLAHY 300*100mm spoje potrubí VZT vzduchotěsně..páska Al

VZT1 DECOR 100 CHZ VENTILÁTOR AXIÁLNÍ STĚNOVÝ,95m3/hod,230V,13W,
VE1 NADSTAV. DOBĚH,ZPĚTNÁ KLAPKA,HYGROSTAT KOTVENO DO ZDIVA,ODTAH
do KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU...POTÉ VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU.
SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM VESTAVĚNÝM HYGROSTATEM+VYPÍNAČEM

VZT4 (1 sada) VENTILÁTOR POTRUBNÍ RADIÁLNÍ d125mm,355m3/hod,230V,80W,ZPĚTNÁ KLAPKA,POTRUBÍ d125mm
+ODTAHOVÉ VENTILY,VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU–DO POTRUBÍ DN200,SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM

VZT3 (1 sada) VENTILÁTOR POTRUBNÍ RADIÁLNÍ d125mm,355m3/hod,230V,80W,ZPĚTNÁ KLAPKA,POTRUBÍ d125mm
+ODTAHOVÉ VENTILY,VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU–DO POTRUBÍ DN200,SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM

1000 1000 1000 1000

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ	
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ	

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ARCHES
GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL./FAX 553/620684
TEL 553/623549, E-MAIL ARCHES@SLEZSKA.CZ

AKCE
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ
REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

IČO	13605836
DIČ	CZ511002081
Č. ZAKÁZKY	2015–04
St.proj.	
Datum	

OBSAH
PŮDORYS 4.NP–VZDUCHOTECHNIKA

Měř.:	V.č.:
1: 75	V5