

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
301	SCHODIŠTĚ	19.45
302	VÝTAH	2.43
303	CHODBA	30.27
304	CHODBA	5.52
305	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ	25.40
306	ZASEDACÍ MÍSTNOST	24.45
307	RECEPCE A SEKRETARIÁT VEDOUCÍHO INSPEKTORA	14.59
308	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ INSPEKTOR	27.92
309	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ	15.30
310	KUCHYŇKA	5.90
311	WC MUŽI	6.38
312	WC ŽENY	5.87
313	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ	24.84
314	KANCELÁŘ– ASISTENTKA VEDOUCÍHO NLZ	17.15
315	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ NLZ	22.47
316	KANCELÁŘ– INSPEKTOŘI NLZ	21.81
317	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ	15.88

34 zásuvka cinch dvojité , 68xUTP

Zásuvka telefonní dvojnásobná ISDN pro napojení počítače na strukturovanou kabeláž. Zásuvka je umístěna do podparapetové lišty do jednoho rámečku se silovými zásuvkami 230V. Zásuvková sestava je na podparapetové liště.  
Ke každé tel.(počítačové) zásuvce vedou dva kabely UTP cat.6a  
Strukturovaná kabeláž je v kanálu od silové kabeláže oddělena přepážkou SK

Parapetní kanál PK

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000–4–41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411–Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.  
Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:  
–základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.  
Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:  
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1  
–automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2  
–doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3  
–dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měr.	1:50
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	643
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	3
DATUM	10/2017	St.	DPS
OBSAH	<div><div><div><b>G - ATELIER</b> GAGARINOVA 13, 746 01 OPAVA e-mail: gatelier@centrum.cz IČO: 42861632, tel./fax:553623549</div></div><div>Č. VÝKRESU</div><div>STR.</div></div>		
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD			
III.NP–STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		EL03	
		1	