



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
201	SCHODIŠTĚ	18.47
202	VÝTAH	2.43
203	CHODBA	34.89
204	CHODBA	4.64
205	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VTZ	25.27
206	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VTZ	23.83
207	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO VTZ	14.99
208	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VTZ	27.29
209	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VTZ	15.36
210	KUCHYŇKA	6.16
211	WC MUŽI	6.10
212	WC ŽENY	5.81
213	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI PVP	25.53
214	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO PVP	12.55
215	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODD. PVP	22.30
216	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI PVP	21.55
217	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VTZ	16.06

29 zásuvka cinch dvojité, 58xUTP

Zásuvka telefonní dvojnásobná ISDN pro napojení počítače na strukturovanou kabeláž. Zásuvka je umístěna do podparapetové lišty do jednoho rámečku se silovými zásuvkami 230V. Zásuvková sestava je na podparapetové liště. Ke každé tel.(počítačové) zásuvce vedou dva kabely UTP cat.6a. Strukturovaná kabeláž je v kanálu od silové kabeláže oddělena přepážkou SK

Parapetní kanál PK

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.
Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna: -základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.
Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna: ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1 -automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2 -doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3 -dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měr.	1:50
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	643
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	2
DATUM	10/2017	St.	DPS
OBSAH	Č. VÝKRESU		STR.
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD II.NP-STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ		EL02	1