



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
501	SCHODIŠTĚ	13.24
502	CHODBA	26.40
503	VÝTAH	2.61
504	WC	3.06
505	PŮDA	99.56
506	KUCHYŇKA	16.54
507	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35.97
508	PŮDA	30.32
509	PŮDA	2.77
510	KANCELÁŘ I.T.	19.87
511	ZÁZEMÍ I.T. - SERVOVNA	13.57
512	ARCHÍV	8.18
513	SPRCHA	0.96
514	WC	2.55
515	CHODBA	7.19

LEGENDA SVÍTIDEL

- A Zářivkové svítidlo 2x35W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
B Zářivkové svítidlo 2x14W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
C Zářivkové svítidlo 2x49W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
D Zářivkové svítidlo 1x35W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
E Zářivkové svítidlo 2x58W, IP20, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
F Zářivkové svítidlo 1x49W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
G Zářivkové svítidlo 2x49W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
H Zářivkové svítidlo 2x35W, IP20, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
N1 Nouzové LED svítidlo 1x3W + piktogram směru úniku, IP65, přisazené, nástěnné, viz. popis ve specifikaci  
N2 Nouzové LED svítidlo 1x5W s piktogramem + 2x LED, IP42, nástěnné +2,5m, viz. popis ve specifikaci  
N3 Nouzové LED svítidlo 1x4W, optika – úniková cesta, IP40, přisazené, stropní, viz. popis ve specifikaci

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA  
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA ELEKTRO

- Rozvody kabely CYKY–J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY–O 3x1,5 pod omítkou
- Vypínač č.1, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.5, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.7, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6+6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Tlačítko č.1/0So, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Vypínač č.1 do vlnka, polozapuštěný, bílý, IP54, +1,2m
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°, vestavný, bílý, 230V/500VA, 2x relé, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m (není–li uvedeno jinak)
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°/12m, nástěnný, 230V/1200W, 1x relé, IP44
- ☒ V3,5 Ventilátor 80W/230V do potrubí, prům.125mm, IPx4, ovládán s osvětlením místnosti (m.504, 514) + časové relé v pohybovém čidle, pro m.513 čas. relé pod vypínačem (Ventilátor dodávka VZT)

NÁZEV A MÍSTO AKCE : OIP Středočeský kraj – Rekonstrukce budovy Náměstí Barikád č.p. 1122/2, Praha 3 – Žižkov parcela č. 1985, katastrální území Žižkov		KAMIL KRÁTKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz				
INVESTOR : Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
		PODPIS :		4	5	6
PROFESE : D.1.4.d – Technika prostředí staveb Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773				
		PODPIS :		Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : Osvětlení 5.NP		STUPEŇ PD : DPS		D.1.4.d–12		
		MĚŘÍTKO : 1:100				
		DATUM : ŘÍJEN 2017				