

LEGENDA MÍSTNOSTÍ


ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
101	SCHODIŠTE	23.29
102	VÝTAH	2.43
103	CHODBA	25.91
104	KANCELÁŘ	15.28
105	POKLADNA	12.18
106	PODATELNA	10.99
107	RECEPCE	12.03
108	KANCELÁŘ	12.68
109	KANCELÁŘ	26.79
110	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41.62
111	KUCHYŇKA	5.71
112	KANCELÁŘ	16.18
113	WC MUŽI	5.50
114	ÚKLID	2.31
115	WC ZTP	3.12
116	WC ŽENY	7.86
117	PRŮJEZD/PARKOVÁNÍ	37.52
118	DVOREK	49.39
119	VSTUP	11.82

27 zásuvka cinch dvojité, 54xUTP

Zásuvka telefonní dvojčíslovaná ISDN pro napojení počítače na strukturovanou kabeláž. Zásuvka je umístěna do podparapetové lišty do jednoho rámečku se silovými zásuvkami 230V. Zásuvková sestava je na podparapetové liště. Ke každé tel.(počítačové) zásuvce vedou dva kabely UTP cat.6a. Strukturovaná kabeláž je v kanálu od silové kabeláže oddělena přepážkou SK

Parapetní kanál PK

Rozvodná soustava : 3PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C  
Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s normou ČSN 33 2000-4-41, ed.2 ochrannými opatřeními stanovenými v oddíle "411-Ochranné opatření:automatické odpojení od zdroje" a souvisejícími normami podle odkazů v uvedené normě.  
Ochrana před přímým dotykem živých částí je zajištěna:  
-základní ochranou dle odst.411.2 jedním z opatření popsaných v příloze A, případně B.  
Ochrana před dotykem neživých částí při poruše je zajištěna:  
ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle odst. 411.3.1  
-automatickým odpojením v případě poruchy dle odst. 411.3.2  
-doplňkovou ochranou dle odst. 411.3.3  
-dodržením podmínek pro síť TN dle odst. 411.4

NAVRHL	Ing.Radan Grusman	Měr.	1:50	 <b>G - ATELIER</b> GAGARINOVA 13, 746 01 OPAVA e-mail: gatelier@centrum.cz IČO: 42861632, tel./fax:555623549
ZODP. PROJEKTANT	Ing.Radan Grusman	Ar.č.	643	
KRESLIL	Ing.Radan Grusman	Or.č.	1	
DATUM	10/2017	St.	DPS	
OBSAH	Č. VÝKRESU			STR.
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD I.NP--STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ				EL01 1