



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
001	SCHODIŠTĚ	20.05
002	VÝTAH	2.27
003	CHODBA	9.43
004	SKLAD	13.31
005	WC	1.61
006	SKLAD	19.93
007	SKLAD	9.13
008	SKLAD	46.54
009	SKLAD	23.12
010	SKLAD	12.29
011	SKLAD	2.79
012	SKLAD	33.78
013	SKLAD	12.27
014	KOTELNA	12.56
015	CHODBA	10.75
016	ÚKLID	2.20
017	SKLAD	2.18
018	CHODBA	3.43

LEGENDA

- VE1** **DECOR 200 CZ** VENTILÁTOR AXIÁLNÍ STĚNOVÝ, 185m³/hod, 230V, 20W, NADSTAV. DOBĚH, ZPĚTNÁ Klapka, +TEPLOTNÍ ČIDLO, ODTAH—do ANGLICKÉHO DVORKU, SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM VESTAVĚNÝM TEPLTNÍM ČIDLEM+VYPÍNAČEM
- VE** **DECOR 200 CHZ** VENTILÁTOR AXIÁLNÍ STĚNOVÝ, 185m³/hod, 230V, 20W, NADSTAV. DOBĚH, ZPĚTNÁ Klapka, HYGROSTAT KOTVENO DO ZDIVA, ODTAH do FASÁDY, SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM VESTAVĚNÝM HYGROSTATEM+VYPÍNAČEM
- MR.** MŘÍŽKA U PODLAHY 300*100mm
spojte potrubí VZT vzduchotěsně..páska Al

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK		
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
AKCE	OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD		
OBSAH	PŮDORYS 1.PP—VZDUCHOTECHNIKA		
		IČO	13605836
		DIČ	CZ511002081
		Č. ZAKÁZKY	2015—04
		St.proj.	DPS
		Datum	06/2017
		Měř.:	V.č.:
		1:75	V1