

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
301	SCHODIŠTĚ	19.45
302	VÝTAH	2.43
303	CHODBA	30.27
304	CHODBA	5.52
305	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ	25.40
306	ZASEDACÍ MÍSTNOST	24.45
307	RECEPCE A SEKRETARIÁT VEDOUCÍHO INSPEKTORA	14.59
308	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ INSPEKTOR	27.92
309	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ	15.30
310	KUCHYŇKA	5.90
311	WC MUŽI	6.38
312	WC ŽENY	5.87
313	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ	24.84
314	KANCELÁŘ– ASISTENTKA VEDOUCÍHO NLZ	17.15
315	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ NLZ	22.47
316	KANCELÁŘ– INSPEKTOŘI NLZ	21.81
317	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI NLZ	15.88

LEGENDA

ROZVOD VYTÁPĚNÍ–MĚDĚNÉ POTRUBÍ PÁJENÉ SPOJE,IZ tl.5mm
ROZVOD–STUPAČKY–VEDENO POD OMÍTKOU
60°/50°C ROZVOD BUDE VEDEN VE ZDECH

OTOPNÁ TĚLESA–OCELOVÁ DESKOVÁ TYP VK,VÝŠKY 500+900mm
DOPOJENÍ TĚLES RADIK PŘES PŘIPOJOVACÍ H ARMATURU +TERMOHLAVICE
(JIŠTĚNA PROTI ODCIZENÍ)

1000 1000 1000 1000

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ	
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ	

ARCHES ARCHITEKTONICKÉ STUDIO
GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL/FAX 553/620684
TEL 553/623549, E-MAIL ARCHES@SLESIA.CZ

AKCE
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ
REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

OBSAH
PŮDORYS 3.NP–VYTÁPĚNÍ

IČO	13605836
DIČ	CZ511002081
Č. ZAKÁZKY	2015–04
St.proj.	DPS
Datum	06/2017
Měř.:	V.č.:
1: 75	V4