

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍS.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
201	SCHODIŠTĚ	18.47
202	VÝTAH	2.43
203	CHODBA	34.89
204	CHODBA	4.64
205	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VTZ	25.27
206	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VTZ	23.83
207	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO VTZ	14.99
208	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VTZ	27.29
209	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VTZ	15.36
210	KUCHYŇKA	6.16
211	WC MUŽI	6.10
212	WC ŽENY	5.81
213	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI PVP	25.53
214	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO PVP	12.55
215	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODD. PVP	22.30
216	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI PVP	21.55
217	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI VTZ	16.06

LEGENDA

ROZVOD VYTÁPĚNÍ–MĚDĚNÉ POTRUBÍ PÁJENÉ SPOJE,IZ tl.5mm
ROZVOD–STUPAČKY–VEDENO POD OMÍTKOU
60°/50°C ROZVOD BUDE VEDEN VE ZDECH

OTOPNÁ TĚLESA–OCELOVÁ DESKOVÁ TYP VK,VÝŠKY 500+900mm
DOPOJENÍ TĚLES RADIK PŘES PŘIPOJOVACÍ H ARMATURU +TERMOHLAVICE
(JIŠTĚNA PROTI ODCIZENÍ)

1000 1000 1000 1000

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK	
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ	
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ	

ARCHITEKTONICKÉ STUDIO ARCHES
GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL/FAX 553/620684
TEL 553/623549, E-MAIL ARCHES@SLEZSKA.CZ

AKCE
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ
REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD

OBSAH
PŮDORYS 2.NP–VYTÁPĚNÍ

IČO	13605836
DIČ	CZ511002081
Č. ZAKÁZKY	2015–04
St.proj.	DPS
Datum	06/2017
Měř.:	V.č.:
1:75	V3