


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
401	SCHODIŠTĚ	18.84
402	VÝTAH	2.43
403	CHODBA	38.15
404	CHODBA	5.84
405	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	25.53
406	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	23.65
407	KANCELÁŘ – ASISTENTI BOZP	14.75
408	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ BOZP	28.47
409	KUCHYŇKA	5.35
410	KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI	19.59
411	KANCELÁŘ – PRÁVNÍK	9.62
412	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO	8.07
413	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ PRÁVNÍHO ODD.	12.86
414	KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI	22.64
415	ZASEDACÍ MÍSTNOST	22.10
416	WC ŽENY	5.82
417	WC MUŽI	5.95
418	KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP	16.18

LEGENDA	
NOVÉ ROZVODY	
P	POŽÁRNÍ VODOINSTALACE – POTRUBÍ OCEL. POZINKOVANÉ DN50+32+IZ 5mm
S	VNITŘNÍ VODOINSTALACE – POTRUBÍ PLASTOVÉ spoje svařem
C	PPH 5216/PN20+IZOL.NÁVLEKOVÁ(λ=0,040) TL.5+15mm,
POZN: JEDNOTLIVÉ ODBOČKY BUDOU VYBAVENY UZAVÍRAČÍMI KOVOVÝMI VENTILY KULOVÝMI s VK	
H1	HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ 700*700*250mm, DN25/HADICE 30m
UM	UMÍSTĚNÍ 1,20m NAD PODLAHU
WC	= UMYVADLO BÍLÉ 550*370mm, STOJ.BATERIE+2*R.V..... 2KS
DR	= STĚNOVÁ NÁDRŽKA ZÁVĚSNÝ KLOZET R.V.1/2*(součást)..... 3KS
PZ	= DŘEZ NEREZ, 2*R.V.1/2*+STOJ.BAT.OTÁČIVÉ ÚSTÍ 220mm.....1KS
PZ	= PISOÁR BÍLÝ, s AUTOMATICKÝM RADAROVÝM SPLACHOVÁNÍM, R.V. SOUČÁSTÍ. 2KS

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK		 <div>ARCHITEKTONICKÉ STUDIO GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL/FAX 553/620884 TEL 553/623549, E-MAIL ARCHES@GLESIA.CZ</div>	
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ			
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ			
AKCE			IČO	13605836
OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD			DIČ	CZ511002081
			Č. ZAKÁZKY	2015-04
			St.proj.	DPS
			Datum	06/2017
OBSAH			Měř.:	V.č.:
PŮDORYS 4.NP-VODOINSTALACE			1: 75	V13