



# LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
501	SCHODIŠTĚ	13.24
502	CHODBA	26.40
503	VÝTAH	2.61
504	WC	3.06
505	PŮDA	99.56
506	KUCHYŇKA	16.54
507	ZASEDACÍ MÍSTNOST	35.97
508	PŮDA	30.32
509	PŮDA	2.77
510	KANCELÁŘ I.T.	19.87
511	ZÁZEMÍ I.T. - SERVOVNA	13.57
512	ARCHIV	8.18
513	SPRCHA	0.96
514	WC	2.55
515	CHODBA	7.19

## LEGENDA

POTRUBÍ VĚTRÁNÍ-POTRUBÍ SPIRO, S IZOLACÍ TL.30mm,  
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ: VĚTRÁNÍ PODTLAKOVÉ S ODTAHEM DO FASÁDY a NAD STŘECHU  
WC=50m<sup>3</sup>/hod,SP=150m<sup>3</sup>/hod,UM,PZ=30m<sup>3</sup>/hod,VÝ=50m<sup>3</sup>/hod,  
spoje potrubí VZT vzduchotěsné..páska AI

**MŘ.** MŘÍŽKA U PODLAHY 300\*100mm

**VZT1** DECOR 100 CHZ VENTILÁTOR AXIÁLNÍ STĚNOVÝ,95m<sup>3</sup>/hod,230V,13W,  
NADSTAV. DOBĚH,ZPĚTNÁ Klapka,HYGROSTAT KOTVENO DO ZDIVA,ODTAH  
do KOMÍNOVÉHO PRŮDUCHU...POTÉ VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU.  
SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM VESTAVĚNÝM HYGROSTATEM+VYPÍNAČEM

**VZT5** VENTILÁTOR POTRUBNÍ RADIÁLNÍ d125mm,355m<sup>3</sup>/hod,230V,80W,ZPĚTNÁ Klapka,POTRUBÍ d125mm  
(1 sada) +ODTAHOVÉ VENTILY,VYÚSTĚNÍ DO FASÁDY-FASÁDNÍ Klapka,SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM

**VZT3** VENTILÁTOR POTRUBNÍ RADIÁLNÍ d125mm,355m<sup>3</sup>/hod,230V,80W,ZPĚTNÁ Klapka,POTRUBÍ d125mm  
(1 sada) +ODTAHOVÉ VENTILY,VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU-DO POTRUBÍ DN200,SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK		
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
AKCE	OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD		
OBSAH	PŮDORYS 5.NP-VZDUCHOTECHNIKA		
		IČO	13605836
		DIČ	CZ511002081
		Č. ZAKÁZKY	2015-04
		St.proj.	
		Datum	
		Měř.:	V.č.:
		1:75	V6