



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
401	SCHODIŠTĚ	18.84
402	VÝTAH	2.43
403	CHODBA	38.15
404	CHODBA	5.84
405	KANCELÁŘ – INSPEKTORŮ BOŽP	25.53
406	KANCELÁŘ – INSPEKTORŮ BOŽP	23.65
407	KANCELÁŘ – ASISTENTI BOŽP	14.75
408	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ BOŽP	28.47
409	KUCHYŇKA	5.35
410	KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI	19.59
411	KANCELÁŘ – PRÁVNÍK	9.62
412	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUČHO	8.07
413	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ PRÁVNÍHO ODD.	12.86
414	KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI	22.64
415	ZASEDACÍ MÍSTNOST	22.10
416	WC ŽENY	5.82
417	WC MUŽI	5.95
418	KANCELÁŘ – INSPEKTORŮ BOŽP	16.18

LEGENDA SVÍTIDEL

- A Zářivkové svítidlo 2x35W, IP65, přidělené, viz. popis ve specifikaci
B Zářivkové svítidlo 2x14W, IP44, přidělené, viz. popis ve specifikaci
C Zářivkové svítidlo 2x49W, IP65, přidělené, viz. popis ve specifikaci
D Zářivkové svítidlo 1x35W, IP65, přidělené, viz. popis ve specifikaci
E Zářivkové svítidlo 2x58W, IP20, přidělené, viz. popis ve specifikaci
F Zářivkové svítidlo 1x49W, IP44, přidělené, viz. popis ve specifikaci
G Zářivkové svítidlo 2x49W, IP44, přidělené, viz. popis ve specifikaci
H Zářivkové svítidlo 2x35W, IP20, přidělené, viz. popis ve specifikaci
N1 Nouzové LED svítidlo 1x3W + piktogram směru úniku, IP65, přidělené, nástěnné, viz. popis ve specifikaci
N2 Nouzové LED svítidlo 1x5W s piktogramem + 2x LED, IP42, nástěnné +2,5m, viz. popis ve specifikaci
N3 Nouzové LED svítidlo 1x4W, optika – úniková cesta, IP40, přidělené, stropní, viz. popis ve specifikaci

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA ELEKTRO

- Rozvody kabely CYKY–J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY–O 3x1,5 pod omítkou
- Vypínač č.1, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.5, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.7, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6+6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Tlačítko č.1/0So, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Vypínač č.1 do vlhka, polozapuštěný, bílý, IP54, +1,2m
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°, vestavný, bílý, 230V/500VA, 2x relé, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m (není–li uvedeno jinak)
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°/12m, nástěnný, 230V/1200W, 1x relé, IP44
- V3,4 Ventilátor 80W/230V do potrubí, prům.125mm, IPx4, ovládán s osvětlením místnosti (m.311, 312) + časové relé v pohybovém čidle (Ventilátor dodávka VZT)
- VI Nástěnný ventilátor 13W/230V s vestavěným hydrostatem a časovým spínačem, IPx4, ovládán také s osvětlením místnosti (Ventilátor dodávka VZT)

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRÁTKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz					
INVESTOR : Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :			Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773			1	2	3
		PODPIS :			4	5	6
PROFESE : D.1.4.d – Technika prostředí staveb Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		PROJEKTANT PROFESE :			7	8	9
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773			Č.VÝKR.		
		PODPIS :					
NÁZEV VÝKRESU : Osvětlení 4.NP		STUPEŇ PD : DPS			D.1.4.d–10		
		MĚŘÍTKO : 1:100					
		DATUM : ŘÍJEN 2017					