



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
201	SCHODIŠTĚ	18.47
202	VÝTAH	2.43
203	CHODBA	34.89
204	CHODBA	4.64
205	KANCELÁŘ – INSPEKTORI VIZ	25.27
206	KANCELÁŘ – INSPEKTORI VIZ	23.83
207	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO VIZ	14.99
208	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ VIZ	27.29
209	KANCELÁŘ – INSPEKTORI VIZ	15.36
210	KUCHYŇKA	6.16
211	WC MUŽI	6.10
212	WC ŽENY	5.81
213	KANCELÁŘ – INSPEKTORI PVP	25.53
214	KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUCÍHO PVP	12.55
215	KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODD. PVP	22.30
216	KANCELÁŘ – INSPEKTORI PVP	21.55
217	KANCELÁŘ – INSPEKTORI VIZ	16.06

LEGENDA SVÍTIDEL

- A Zářivkové svítidlo 2x35W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci
B Zářivkové svítidlo 2x14W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci
C Zářivkové svítidlo 2x49W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci
D Zářivkové svítidlo 1x35W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci
E Zářivkové svítidlo 2x58W, IP20, přisazené, viz. popis ve specifikaci
F Zářivkové svítidlo 1x49W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci
G Zářivkové svítidlo 2x49W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci
H Zářivkové svítidlo 2x35W, IP20, přisazené, viz. popis ve specifikaci
N1 Nouzové LED svítidlo 1x3W + piktogram směru úniku, IP65, přisazené, nástěnné, viz. popis ve specifikaci
N2 Nouzové LED svítidlo 1x5W s piktogramem + 2x LED, IP42, nástěnné +2,5m, viz. popis ve specifikaci
N3 Nouzové LED svítidlo 1x4W, optika – úniková cesta, IP40, přisazené, stropní, viz. popis ve specifikaci

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA ELEKTRO

- Rozvody kabely CYKY–J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY–O 3x1,5 pod omítkou
- Vypínač č.1, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.5, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.7, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6+6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Tlačítko č.1/0So, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Vypínač č.1 do vlhka, polozapuštěný, bílý, IP54, +1,2m
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°, vestavný, bílý, 230V/500VA, 2x relé, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m (není–li uvedeno jinak)
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°/12m, nástěnný, 230V/1200W, 1x relé, IP44
- V3,4 Ventilátor 80W/230V do potrubí, prům.125mm, IPx4, ovládán s osvětlením místnosti (m.211, 212) + časové relé v pohybovém čidle (Ventilátor dodávka VZT)
- VI Nástěnný ventilátor 13W/230V s vestavěným hydrostatem a časovým spínačem, IPx4, ovládán také s osvětlením místnosti (Ventilátor dodávka VZT)

NÁZEV A MÍSTO AKCE : OIP Středočeský kraj – Rekonstrukce budovy Náměstí Barikád č.p. 1122/2, Praha 3 – Žižkov parcela č. 1985, katastrální území Žižkov		KAMIL KRÁTKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz				
INVESTOR : Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773		1	2	3
		PODPIS :		4	5	6
PROFESE : D.1.4.d – Technika prostředí staveb Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		PROJEKTANT PROFESE :		7	8	9
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773				
		PODPIS :		Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : Osvětlení 2.NP		STUPEŇ PD : DPS		D.1.4.d–06		
		MĚŘÍTKO : 1:100				
		DATUM : ŘÍJEN 2017				