



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
301	SCHODIŠTĚ	19.45
302	VÝTAH	2.43
303	CHODBA	30.27
304	CHODBA	5.52
305	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI NLZ	25.40
306	ZASEDACÍ MÍSTNOST	24.45
307	RECEPCE A SEKRETARIÁT VEDOUČÍHO INSPEKTORA	14.59
308	KANCELÁŘ - VEDOUČÍ INSPEKTOR	27.92
309	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI NLZ	15.30
310	KUCHYŇKA	5.90
311	WC MUŽI	6.38
312	WC ŽENY	5.87
313	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI NLZ	24.84
314	KANCELÁŘ - ASISTENTKA VEDOUČÍHO NLZ	17.15
315	KANCELÁŘ - VEDOUČÍ ODDĚLENÍ NLZ	22.47
316	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI NLZ	21.81
317	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI NLZ	15.88

LEGENDA

POTRUBÍ VĚTRÁNÍ-POTRUBÍ SPIRO, S IZOLACÍ TL.30mm,  
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ: VĚTRÁNÍ PODTLAKOVÉ S ODTAHEM DO FASÁDY A NAD STŘECHU  
WC=50m<sup>3</sup>/hod, SP=150m<sup>3</sup>/hod, UM, PZ=30m<sup>3</sup>/hod, VÝ=50m<sup>3</sup>/hod,  
MR. MŘÍŽKA U PODLAHY 300\*100mm spoje potrubí VZT vzduchotěsné..páska Al  
VZT1 DECOR 100 CHZ VENTILÁTOR AXIÁLNÍ STĚNOVÝ, 95m<sup>3</sup>/hod, 230V, 13W,  
NADSTAV. DOBĚH, ZPĚTNÁ Klapka, HYGROSTAT KOTVENO DO ZDIVA, ODTAH  
do KAMINOVÉHO PRŮDUCHU...POTÉ VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU.  
VE1 SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM VESTAVĚNÝM HYGROSTATEM+VYPÍNAČEM  
VZT4 VENTILÁTOR POTRUBNÍ RADIÁLNÍ d125mm, 355m<sup>3</sup>/hod, 230V, 80W, ZPĚTNÁ Klapka, POTRUBÍ d125mm  
(1 sada) +ODTAHOVÉ VENTILY, VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU-DO POTRUBÍ DN200, SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM  
VZT3 VENTILÁTOR POTRUBNÍ RADIÁLNÍ d125mm, 355m<sup>3</sup>/hod, 230V, 80W, ZPĚTNÁ Klapka, POTRUBÍ d125mm  
(1 sada) +ODTAHOVÉ VENTILY, VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU-DO POTRUBÍ DN200, SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK		
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
AKCE	OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD		
OBSAH	PŮDORYS 3.NP-VZDUCHOTECHNIKA		
		IČO	13605836
		DIČ	CZ511002081
		Č. ZAKÁZKY	2015-04
		St.proj.	
		Datum	
		Měř.:	V.č.:
		1:75	V4