



# LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Čís. | ÚČEL MÍSTNOSTI                   | PLOCHA m <sup>2</sup> |
|------|----------------------------------|-----------------------|
| 401  | SCHODIŠTĚ                        | 18.84                 |
| 402  | VÝTAH                            | 2.43                  |
| 403  | CHODBA                           | 38.15                 |
| 404  | CHODBA                           | 5.84                  |
| 405  | KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP       | 25.53                 |
| 406  | KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP       | 23.65                 |
| 407  | KANCELÁŘ – ASISTENTI BOZP        | 14.75                 |
| 408  | KANCELÁŘ – VEDOUČÍ BOZP          | 28.47                 |
| 409  | KUCHYŇKA                         | 5.35                  |
| 410  | KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI              | 19.59                 |
| 411  | KANCELÁŘ – PRÁVNÍK               | 9.62                  |
| 412  | KANCELÁŘ – ASISTENTKA VEDOUČÍHO  | 8.07                  |
| 413  | KANCELÁŘ – VEDOUČÍ PRÁVNÍHO ODD. | 12.86                 |
| 414  | KANCELÁŘ – PRÁVNÍCI              | 22.64                 |
| 415  | ZASEDACÍ MÍSTNOST                | 22.10                 |
| 416  | WC ŽENY                          | 5.82                  |
| 417  | WC MUŽI                          | 5.95                  |
| 418  | KANCELÁŘ – INSPEKTOŘI BOZP       | 16.18                 |

## LEGENDA

- ROZVOD VYTÁPĚNÍ–MĚDĚNÉ POTRUBÍ PÁJENÉ SPOJE,IZ tl.5mm
- ROZVOD–STUPAČKY–VEDENO POD OMÍTKOU
- 60°/50°C ROZVOD BUDE VEDEN VE ZDECH
- OTOPNÁ TĚLESA–OCELOVÁ DESKOVÁ TYP VK,VÝŠKY 500+900mm
- DOPOJENÍ TĚLES RADIK PŘES PŘIPOJOVACÍ H ARMATURU +TERMOHLAVICE (JISTĚNA PROTI ODCIZENÍ)

|   |                      |   |  |             |
|---|----------------------|---|--|-------------|
| AUTOR   | ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK |  |  <div>ARCHITEKTONICKÉ<br/>STUDIO<br/>GAGARINOVA 13, OPAVA, TEL/FAX 553/620864<br/>TEL 553/623549, E-MAIL ARCHES@GLESIA.CZ</div> |             |
| ZODP. PROJEKTANT  | ING.HENDRYCH JIŘÍ    |   |  |             |
| VYPRACOVAL  | ING.HENDRYCH JIŘÍ    |   |  |             |
| AKCE  |                      |   | IČO  | 13605836    |
| OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ<br>REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD |                      |   | DIČ  | CZ511002081 |
|   |                      |   | Č. ZAKÁZKY   | 2015–04     |
|   |                      |   | St.proj.   | DPS         |
|   |                      |   | Datum  | 06/2017     |
|   |                      |   | OBSAH  | Měř.:       |
| PŮDORYS 4.NP–VYTÁPĚNÍ                                       |                      |   | 1: 75  | V5          |