



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
201	SCHODIŠTĚ	18.47
202	VÝTAH	2.43
203	CHODBA	34.89
204	CHODBA	4.64
205	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI VTZ	25.27
206	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI VTZ	23.83
207	KANCELÁŘ - ASISTENTKA VEDOUČÍHO VTZ	14.99
208	KANCELÁŘ - VEDOUČÍ ODDĚLENÍ VTZ	27.29
209	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI VTZ	15.36
210	KUCHYŇKA	6.16
211	WC MUŽI	6.10
212	WC ŽENY	5.81
213	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI PVP	25.53
214	KANCELÁŘ - ASISTENTKA VEDOUČÍHO PVP	12.55
215	KANCELÁŘ - VEDOUČÍ ODD. PVP	22.30
216	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI PVP	21.55
217	KANCELÁŘ - INSPEKTOŘI VTZ	16.06

LEGENDA

POTRUBÍ VĚTRÁNÍ-POTRUBÍ SPIRO, S IZOLACÍ TL.30mm,
VĚTRÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ: VĚTRÁNÍ PODTLAKOVÉ S ODTAHEM DO FASÁDY a NAD STŘECHU
WC=50m³/hod, SP=150m³/hod, UM, PZ=30m³/hod, VÝ=50m³/hod,
MŘ. MŘÍŽKA U PODLAHY 300*100mm spoje potrubí VZT vzduchotěsné..páska Al
VZT4 DECOR 100 CHZÍ VENTILÁTOR AXIÁLNÍ STĚNOVÝ, 95m³/hod, 230V, 13W,
NADSTAV. DOBĚH, ZPĚTNÁ KLAPKA, HYGROSTAT KOTVENO DO ZDIVA, ODTAH
do POTRUBÍ DN200..POTÉ VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU.
VE1 SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM VESTAVĚNÝM HYGROSTATEM+ VYPÍNAČEM
VZT2 VENTILÁTOR POTRUBNÍ RADIÁLNÍ d125mm, 355m³/hod, 230V, 80W, ZPĚTNÁ KLAPKA, POTRUBÍ d125mm
(1 sada) +ODTAHOVÉ VENTILY, VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU-DO PRŮDUCHU, SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM
VZT3 VENTILÁTOR POTRUBNÍ RADIÁLNÍ d125mm, 355m³/hod, 230V, 80W, ZPĚTNÁ KLAPKA, POTRUBÍ d125mm
(1 sada) +ODTAHOVÉ VENTILY, VYÚSTĚNÍ NAD STŘECHU-DO POTRUBÍ DN200, SPOUŠTĚNÍ VYPÍNAČEM

AUTOR	ING.ARCH. JIŘÍ HORÁK		
ZODP. PROJEKTANT	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
VYPRACOVAL	ING.HENDRYCH JIŘÍ		
AKCE	OIP STŘEDOČESKÝ KRAJ REKONSTRUKCE BUDOVY NA NÁM. BARIKÁD		
OBSAH	PŮDORYS 2.NP-VZDUCHOTECHNIKA		
		IČO	13605836
		DIČ	CZ511002081
		Č. ZAKÁZKY	2015-04
		St.proj.	DPS
		Datum	06/2017
		Měř.:	V.č.:
		1:75	V3