



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²
101	SCHODIŠTE	23.29
102	VÝTAH	2.43
103	CHODBA	25.91
104	KANCELÁŘ	15.28
105	POKLADNA	12.18
106	PODATELNA	10.99
107	RECEPCE	12.03
108	KANCELÁŘ	12.68
109	KANCELÁŘ	26.79
110	ZASEDACÍ MÍSTNOST	41.62
111	KUCHYŇKA	5.71
112	KANCELÁŘ	16.18
113	WC MUŽI	5.50
114	ÚKLID	2.31
115	WC ZTP	3.12
116	WC ŽENY	7.86
117	PRŮJEZD/PARKOVÁNÍ	37.52
118	DVOREK	49.39
119	VSTUP	11.82

LEGENDA SVÍTIDEL

- A Zářivkové svítidlo 2x35W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci
B Zářivkové svítidlo 2x14W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci
C Zářivkové svítidlo 2x49W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci
D Zářivkové svítidlo 1x35W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci
E Zářivkové svítidlo 2x58W, IP20, přisazené, viz. popis ve specifikaci
F Zářivkové svítidlo 1x49W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci
G Zářivkové svítidlo 2x49W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci
H Zářivkové svítidlo 2x35W, IP20, přisazené, viz. popis ve specifikaci
N1 Nouzové LED svítidlo 1x3W + piktogram směru úniku, IP65, přisazené, nástěnné, viz. popis ve specifikaci
N2 Nouzové LED svítidlo 1x5W s piktogramem + 2x LED, IP42, nástěnné +2,5m, viz. popis ve specifikaci
N3 Nouzové LED svítidlo 1x4W, optika – úniková cesta, IP40, přisazené, stropní, viz. popis ve specifikaci

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA ELEKTRO

- Rozvody kabely CYKY–J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY–O 3x1,5 pod omítkou
- Vypínač č.1, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.5, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.7, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6+6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Tlačítko č.1/0So, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Vypínač č.1 do vlhka, polozapuštěný, bílý, IP54, +1,2m
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°, vestavný, bílý, 230V/500VA, 2x relé, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m (není–li uvedeno jinak)
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°/12m, nástěnný, 230V/1200W, 1x relé, IP44
- V2,3 Ventilátor 80W/230V do potrubí, prům.125mm, IPx4, ovládán s osvětlením místnosti (m.113, 115, 116) + časové relé v pohybovém čidle (Ventilátor dodávka VZT)
- V4 Nástěnný ventilátor 13W/230V s vestavěným hydrostatem a časovým spínačem, IPx4, ovládán také s osvětlením místnosti (Ventilátor dodávka VZT)

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		KAMIL KRÁTKÝ Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz					
INVESTOR : Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :			Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773			1	2	3
		PODPIS :			4	5	6
PROFESE : D.1.4.d – Technika prostředí staveb Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		PROJEKTANT PROFESE :			7	8	9
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773					
		PODPIS :			Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU : Osvětlení 1.NP		STUPEŇ PD : DPS			D.1.4.d–04		
		MĚŘÍTKO : 1:100					
		DATUM : ŘÍJEN 2017					