



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Čís.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m <sup>2</sup>
001	SCHODIŠTĚ	20.05
002	VÝTAH	2.27
003	CHODBA	9.43
004	SKLAD	13.31
005	WC	1.61
006	SKLAD	19.93
007	SKLAD	9.13
008	SKLAD	46.54
009	SKLAD	23.12
010	SKLAD	12.29
011	SKLAD	2.79
012	SKLAD	33.78
013	SKLAD	12.27
014	KOTELNA	12.56
015	CHODBA	10.75
016	ÚKLID	2.20
017	SKLAD	2.18
018	CHODBA	3.43

LEGENDA SVÍTIDEL

- A Zářivkové svítidlo 2x35W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
B Zářivkové svítidlo 2x14W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
C Zářivkové svítidlo 2x49W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
D Zářivkové svítidlo 1x35W, IP65, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
E Zářivkové svítidlo 2x58W, IP20, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
F Zářivkové svítidlo 1x49W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
G Zářivkové svítidlo 2x49W, IP44, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
H Zářivkové svítidlo 2x35W, IP20, přisazené, viz. popis ve specifikaci  
N1 Nouzové LED svítidlo 1x3W + piktogram směru úniku, IP65, přisazené, nástěnné, viz. popis ve specifikaci  
N2 Nouzové LED svítidlo 1x5W s piktogramem + 2x LED, IP42, nástěnné +2,5m, viz. popis ve specifikaci  
N3 Nouzové LED svítidlo 1x4W, optika – úniková cesta, IP40, přisazené, stropní, viz. popis ve specifikaci

ROZVODNÁ SOUSTAVA : 3NPE~50Hz,400V/TN–C–S  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
+ DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM max.30mA  
+ OCHRANNÝM DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

LEGENDA ELEKTRO

- Rozvody kabely CYKY–J 3x1,5 , 5x1,5 , CYKY–O 3x1,5 pod omítkou
- Vypínač č.1, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.5, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.7, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Přepínač č.6+6, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Tlačítko č.1/0So, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m
- Vypínač č.1 do vlhka, polozapuštěný, bílý, IP54, +1,2m
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°, vestavný, bílý, 230V/500VA, 2x relé, IP40, bílý–lesk, do krabice, +1,2m (není–li uvedeno jinak)
- Spínač automatický se snímačem pohybu 180°/12m, nástěnný, 230V/1200W, 1x relé, IP44
- Nástěnný ventilátor 20W/230V s vestavěným hydrostatem a časovým spínačem, IPx4, ovládán také s osvětlením místnosti (Ventilátor dodávka VZT)

NÁZEV A MÍSTO AKCE :		<b>KAMIL KRÁTKÝ</b> Projektování elektrických zařízení IČ: 655 20 831, DIČ: CZ7312225426 Sluneční 278, 747 61 Raduň Tel.: +420 605 521 889 E-mail: kamil.kratky@seznam.cz					
INVESTOR : Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :			Č.PARÉ.		
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773			1	2	3
		PODPIS :			4	5	6
PROFESE : D.1.4.d – Technika prostředí staveb Sílnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem		PROJEKTANT PROFESE :			7	8	9
		KAMIL KRÁTKÝ, ČKAIT 1102773					
		PODPIS :			Č.VÝKR.		
NÁZEV VÝKRESU :		STUPEŇ PD : DPS			D.1.4.d–02		
Osvětlení 1.PP		MĚŘÍTKO : 1:100					
		DATUM : ŘÍJEN 2017					