



- U keramické umyvadlo
 - Um keramické umývátko
 - WC záchodová mísa závěsná
 - VL výlevka plechová, nástěnná
 - H hydrant 20/25 s tvarově stálou hadicí dl.20m
(Typ HS640265 č.25/20)
 - potrubí pro požární účely - MĚČ DN25
 - potrubí PP, DN20 - TV
 - potrubí PP, DN20 - SV
- potrubí vedeno v přízemí po stěně a v prvním patře je zasekáno v drážce
potrubí opatřeno tepelnou izolací

±0,000 = 394,850 B. p. v.

FHJ Building spol.s.r.o. Na Botiči 5, Praha 10 106 00		IČO: 64576183 Tel.: 272 769 786 e-mail: info@fhj-building.cz			
Investor :	Česká republika, ČSSZ, Praha 5-Smíchov, Křížová 25	Vypracoval :	M.Kostkanová		
Místo stavby :	A.Barcala 1461, České Budějovice	Datum :	Prosinec 2013		
Stavba :	NÁSTAVBA OBJEKTU GARÁŽÍ ČSSZ ČESKÉ BUDĚJOVICE	Zak.č. :	780/13		
Část :	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	Stupeň :	prováděcí projekt		
Obsah :	VODOVOD - PŮDORYS - 2.NP	Měřítka :	1:50		
		Paré :	Čís. :	05	