



NAPÁJECÍ SOUSTAVA:	STŘÍDAVÁ, 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S
ROZVODNÁ SOUSTAVA:	STŘÍDAVÁ, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN-S
	STŘÍDAVÁ, 3+N+PE, AC 50Hz, 400/230V, TN-S
	STŘÍDAVÁ, 1+N+PE, AC 50Hz, 230V, TN-S
	STŘÍDAVÁ, AC 50Hz, 24V, OCHRANA FELV
OCHRANA PŘI PORUŠĚ:	SAMOČINNÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE
	- ZVÝŠENÁ : DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA ZÁKLADNÍ:	IZOLACE A KRYTÍM

ELMAR group, s.r.o.  Smržická 15/13 796 07, Držovice IČ:649 42 651 www.elmargroup.cz		Autorizační razítko 	
Autorizovaná osoba	Zodpovědný projektant	Vypracoval	
Roman Veselý	Roman Veselý	Roman Veselý	
ČKAIT-1006414	<i>Roman Veselý</i>	<i>Roman Veselý</i>	
Investor : ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 376/1, 128 01, Praha 2, IČ 00551023			
Akce	Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice k.ú. Řečkovice 611 646, p.č. 231/2		
Část	D.1.4.F MĚŘENÍ A REGULACE		
Obsah	DISPOZICE MaR - 2.NP		
Formát		5 A4	
Měřitko		1:100	
Datum		12/2016	
Stupeň		DVZ	
Archivní číslo		54-16-023	
Číslo výkresu		Číslo paré	
06			