



ČSSZ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce č. 2/2014-23-27

„OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy A“

Dotaz č. 1:

Tl. dveří je požadována 56 mm – běžná tl. dveří je cca 40mm, s tím že v této tl. splní požadavky na hlukový útlum, požární odolnost atd. Opravdu je tl. 56 mm nutná?

Dotaz č. 2:

Do 1.PP je požadován povrch lamino RAL 9006. Může být nahrazeno laminem v RAL cca 7035?

Dotaz č. 3:

Povrch dveří 1.NP až 6.NP je požadován v povrchu dýha dub. Skutečně se má jednat o dřevěnou - lakovanou dýhu, nebo má být požita imitace(CPL laminát) – odolnější a levnější?

Odpověď k dotazům č. 1 až 3:

Zadavatel požaduje dodržet parametry výše zmiňovaných výrobků dle zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr.

Dotaz č. 4:

Na veškeré dveře (alespoň dle specifikace) je požadován hlukový útlum 27 – 37 dB a zároveň bezprahové použití, to znamená že veškeré dveře musí být osazeny výsuvnou prahovou padací lištou a ocelové zárubně musí být těsněné. Zde se chci jen ujistit že toto provedení je požadováno (a opravdu všude), protože cenu dveří výrazně navýší. Navíc dveře s větrací mřížkou tuto hodnotu nesplní.

Odpověď k dotazu č. 4:

Veškeré dveře je potřebné navrhnout tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, tj. s požadovaným hlukovým útlumem. Akustické požadavky je možné je splnit buď instalováním výsuvné lišty nebo instalací hliníkových prahů. Případné odchylky hlukového útlumu u dveří s větracími mřížkami, které jsou umístěny pouze v 1.PP a ve 2.NP ve spisovnách a kopírce budou řešeny při realizaci na základě předložení atestů dveří dle ČSN.

Dotaz č. 5:

Ve specifikaci – BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE je uvedena výplň dveří voština, což bezpečnostním dveřím neodpovídá. Jaký je zde požadavek na dveře, mají být v nějaké bezpečnostní třídě, nebo jen pevnější dveře s bezpečnostním kováním?

Odpověď k dotazu č. 5:

Na základě výše uvedeného požadavku zadavatel upřesňuje, že se jedná o bezpečnostní dveře min. třídy 4.

29. 1. 2014

Bc. Ludmila Hnutová
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ČSSZ