



ČSSZ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce č. 2/2014-23-27

„OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy A“

Dotaz:

Dle dodatečných informací bylo upřesněno, že centrální klíč je rozšiřující systém FAB. Nikde ale není uvedeno, kolik klíčů je požadováno vlastních, skupinových a generálních klíčů – jejich dělení. A jaká bezpečnostní třída má být oceněna.

Odpověď:

Celkový počet klíčů vychází z počtu pater a celkového počtu místností v budově. Zadavatel upřesňuje počty klíčů takto: 7 ks – centrálních (generálních) klíčů (pro každé patro 1 klíč) a 210 samostatných klíčů (pro každou místnost 3 klíče). S ohledem na charakter a využití budovy bude navržen systém generálního klíče s bezpečnostní třídou 4.

10. 2. 2014

Bc. Ludmila Hnutová
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ČSSZ