

LEGENDA ZNAČEK PO :


- - - - - HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- N 12/N 3-II-SPB NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. N
S POŘÁD. Č. 2; STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II
- EW 30DP2 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP2
- EI 30DP1+C+S POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNICÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP1, SAMOZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ, KOUŘOTĚSNOST
- EI 30DP2+C POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNICÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP2, SAMOZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ
- REI 45DP1 POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 45 MINUT, KONSTRUKCE DP1
- REI 45DP1 POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 45 MINUT, KONSTRUKCE DP1
- ☒ POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽENÝ SAMOČINNÝMI HLÁSÍČI POŽÁRU
- ☐ TLAČÍTKOVÝ HLÁSÍČ POŽÁRU
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ⚠ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (6 KG)
- ⊞ ÚSTŘEDNA EPS
- 📢 EVAKUAČNÍ ROZHLAS
- 📣 AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- ⚠ MAJÁK EPS
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR PO
- EPS ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- CSZ CENTRÁL STOP
- TSZ TOTÁL STOP
- ➔ SMĚR ÚNIKU
- ➔ ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- H VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM TYPU D (HADICE 30 M, DN 19 MM)
- 4 MAX. POČET OSOB V OÚLČÍM PROSTORU, NEBO V RÁMCI POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- CHÚC "A"
- NÚC BEZ RIZIKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
601	SEKRETARIÁT	2152
602	ŘEDITELNA	2976
603	MALÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST	37,16
604	VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST	146,18
605	KUCHYŇKA	5,92
606	INFORMAČNÍ TECHNIK	22,72
607	SERVER	2158
608	KUCHYŇKA	4,46
609	WC ŽENY	10,09
610	WC ZTP	4,08
611	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,60
612	WC MUŽI	9,22
613	CHODBA	44,88
614	CHODBA	38,23
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71
V2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		404,82

POČET HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ:
- 3 ks. PRÁŠKOVÝ

POČET VNITŘNÍCH HYDRANTŮ:
- 1 ks.



±0,000 = 417,400 m.n.m. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

ZMĚNY	c	b	a	DATUM	PODPIS

INVESTOR:

Česká republika - ČSSZ	Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz
-------------------------------	---

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ VYPRACOVAL: Ing. Tomáš RYBKA KONTROLOVAL: Ing. Martin ULÍČNÝ	TECHNICO TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1270/51, 745 01 Opava tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz
--	--

D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201) K.ú. TRUTNOV, Parc.č. st.4427/2	FORMÁT: 8xA4 DATUM: 10/2013 STUPEŇ: DPS ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: TO-426-DPS MĚŘÍTKO: 1 : 100 ČÍSLO VÝKRESU: D.1.3.1.b.08.
---	--