



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA
101	VÝŠETŘOVNA LŮŽNO	8.85
102	VÝŠETŘOVNA	22.84
103	PŘEPAŽKY	35.39
104	OSKŘETNÍ BOX	16.44
105	OSKŘETNÍ BOX	13.24
106	OSKŘETNÍ BOX	16.86
107	TŘEZOR	6.93
108	POKLADNA	12.70
109	PŘEPAŽKY	56.05
110	PODATELNA - INFO	38.96
111	MEZOKLAD	36.12
112	WC ŽENY	10.01
113	WC ŽENY	6.08
114	ŠKOLOVÁ KOPRKA	1.60
115	WC MUŽI	8.84
116	CHODBA	15.03
117	CHODBA	37.63
118	KUČERNÁ	24.59
119	CHODBA	22.30
120	ZÁJEVŠÍ	12.65
121	VSTUP	7.84
122	PROZVÁZEE EPS	1.60
123	KUCHYNKA	3.06
124	VSTUP	1.89
125	VÝSTAVOVÁ SACHTA	3.71
126	VÝSTAVOVÁ SACHTA	3.71
PLŮCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM		648.12

LEGENDA ZNAČENÍ

- ODVOD VZDUCHU
- PŘÍVOD VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA
- VENTILÁTOR

POTRUBÍ BUDE Z MATERIÁLU POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU. VŠECHNE STOLPACÍ POTRUBÍ ODVODNĚNÍ, POTRUBÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A POTRUBÍ VEDOUcí V PROSTORU NAD PODLAŽÍM 6.NP BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO IZOLACÍ S AL FOLII TL. 50 mm.

POZNÁMKA

POLOHY PROSTUPŮ JSOU POLOZE ORIENTAČNĚ. JEJICH POLOHA ZÁVISÍ NA PŮDORYSNÉ POLOZE DUTIN STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ. PROSTUPY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V DUTINÁCH A TO VRTÁNÍM DO PRŮMĚRU 120MM. MAXIMÁLNÍ DÉLKA PROSTUPU V PODELNÉM SMĚRU NESMÍ PŘEKROČIT 250MM. V PŘÍČNÉM SMĚRU JE MOŽNÉ PROVĚST V JEDNOM PANELU VZDÝ JEN 1 PROSTUP. V PODELNÉM SMĚRU MUSÍ BÝT MEZI LÍCI PROSTUPŮ NEJMÉNĚ 500MM. NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTUPY V ZEBŘELI. NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT BOURAČNÍ KLAIDYVŮ ČI SEKÁNÍM. UVEDENÉ ZÁSADY VYVÁŽÍ Z PODKLADŮ VÝROBCE STROPNÍCH PANELŮ A JE NEZBYTNĚ NUTNÉ JE DODRŽET!

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNOV A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁŇKĚ. VZNIKLY PROSTOR MEZI CHRÁŇKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM STAVĚNÍ PRACÍ NUTNO PŘEDM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A DVĚŘI S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 417,400 m.n.m. SOUBRAVNICOVÝ SYSTÉM JTSC B.p.v. VÝŠKOVÝ SYSTÉM

ČÍSLO	ČÍSLO	ČÍSLO	ČÍSLO
1	2	3	4

INVESTOR:	Česká republika - ČSSZ	Česká republika - ČSSZ
PROJEKTANT:	Ing. Jana JAHODOVÁ	Ing. Kamil HOBILKOVÁ
VYPRACOVATEL:	Ing. Kamil HOBILKOVÁ	Ing. Martin ULČINÝ
KONTROLOVATEL:	Ing. Martin ULČINÝ	

TECHNICO	TECHNICO
TECHNICO	TECHNICO
TECHNICO	TECHNICO
TECHNICO	TECHNICO

ČÍSLO DOKUMENTACE:	D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA
--------------------	--------------------------

OSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A"	FORMÁT	15x44
(L. akce SMVS : 113V22202201)	DATA	10/2013
K.Ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2	STUPEŇ	DPS
PŮDORYS 1.NP	ZAKAZOVACÍ ČÍSLO	TO-426-DPS
	ČÍSLO VÝKRESU	1:50
		D.1.4.3.b.02.