



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
401	KONTROLNÍ ČINNOST	28,88
402	KONTROLNÍ ČINNOST	29,76
403	KONTROLNÍ ČINNOST	29,48
404	KONTROLNÍ ČINNOST	30,00
405	KONTROLNÍ ČINNOST	26,66
406	ÚČETNÍ	26,66
407	ÚČETNÍ	22,44
408	ÚČETNÍ MMORÁDNÝCH AGEND-ZÁSTUPCE	21,45
409	VEDOUČÍ ODBĚLENÍ	22,72
410	VEDOUČÍ ODBĚLENÍ	21,62
411	KUCHYŇKA	4,44
412	WC ŽENY	10,30
413	WC ŽP	4,08
414	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,60
415	WC MUŽI	9,22
416	CHODBA	62,53
417	KOPÍRKA	3,96
418	CHODBA	36,89
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71
V2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		400,03

LEGENDA ZNAČENÍ

- ODVOD VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VENTILÁTOR
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA

POTRUBÍ BUDE Z MATERIÁLU POZNKOVANÉHO OCELOVÝHO PLECHU. VESKERE STUPNACÍ POTRUBÍ ODVODNÍHO, POTRUBÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A POTRUBÍ VEDOUČÍ V PROSTORU NAD PODHLEDEM 6.NP BUDE TEPELNĚ ISOLOVÁNO ISOLOACÍ S AL FOLIÍ TL 50 mm.

POZNÁMKA

POLOHY PROSTUPŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. JEJICH POLOHA ZÁVISÍ NA PŮDORYSNÉ POLOZE DUTIN STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ. PROSTUPY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V DUTINÁCH A TO VRTÁNÍM DO PRŮMĚRU 120MM. MAXIMÁLNÍ DĚLKA PROSTUPU V PRŮDĚLNÉM SMĚRU NESMÍ PŘEKROČIT 250MM. V PŘÍTNĚM SMĚRU JE MOŽNÉ PROVĚST V JEDNOM PANELU VÝŠY JEN 1 PROSTUP. V PRŮDĚLNÉM SMĚRU MUSÍ BÝT MEZI LÍCI PROSTUPŮ NEJMÉNĚ 500MM. NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTUPY V ŽEBRECH. NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT BOURACÍMI KLADIVY ČI SEKÁKIM. UVEDENÉ ZÁSADY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ VÝROBCE STROPNÍCH PANELŮ A JE NEZBYTNĚ NUTNÉ JE DODRŽET!!!

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULÓŽENO V CHRÁNEČE. VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁNEČKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA:
PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

±0,000 = 417,400 m.n.m.		SOUDRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.			
KONTROLNÍ	c	DATUM	PODPS
	b		
	a		

INVESTOR:		Česká republika - ČSSZ	
PROJEKTANT:		Česká republika - ČSSZ	
ZODP. PROJEKTANT:		Křídlová 25, 225 08 Praha 9	
VYPRACOVAL:		tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 060	
KONTROLOVAL:		e-mail: posta@cssz.cz	

PROJEKTANT:		Ing. Jana JAHODOVÁ	
VYPRACOVAL:		Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ	
KONTROLOVAL:		Ing. Martin ULČIČNÝ	

TECHNICO	
TECHNICO Opava s.r.o.	
Technická 1576/51, 746 01 Opava	
tel. 583 760 970, e-mail: info@technico.cz	

ČÁST DOKUMENTACE:	
D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA	

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A"		FORMÁT	10×A4
(i.č. akce SMVS : 113V22200201)		DATUM	10/2013
K.ú. TRUTNOV, parc.č. st.442/2		STUPEŇ	DPS
PŮDORYS 4.NP		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
		MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
		1 : 50	D.1.4.3.b.05.