



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNA	LIŠTA	STROP	POZNÁMKA
001	SPISOVNA	208.57	NÁTĚR, PVC	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	MINERÁL. PO OBKLAD	MINER. P.O. OBKLAD POTRUBÍ
002	SKLAD	22.32	KER. DLAŽBA DO FLEXI LEP.	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	PO SOKL PODHLED	
003	SKLAD	23.28	KER. DLAŽBA DO FLEXI LEP.	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	PO SOKL PODHLED	
004	SKLAD	24.96	KER. DLAŽBA DO FLEXI LEP.	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	PO SOKL PODHLED	
005	CHODBA	83.19	KER. DLAŽBA DO FLEXI LEP.	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	PO SOKL PODHLED	PO SOKL PODHLED, POOL HAV. JÍMKA
006	CHODBA	26.89	KER. DLAŽBA DO FLEXI LEP.	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	MINERÁL. KAZET. PODHLED	
007	TECHNICKÁ MÍSTNOST-VODA, KANAL	35.45	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	MALBA		PO SOKL PODHLED	PO SOKL PODHLED, POOL HAV. JÍMKA
008	CHODBA	14.16	KER. DLAŽBA DO FLEXI LEP.	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	PO SOKL PODHLED	
009	TECHNICKÁ MÍSTNOST-VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	62.14	EPOXIDOVÝ NÁTĚR	MALBA		PO SOKL PODHLED	POOLAH. HAVARIJNÍ JÍMKA
010	DÍLNA ÚDRŽBÁŘE	52.58	KER. DLAŽBA DO FLEXI LEP.	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	PO SOKL PODHLED	
011	KOLÁRNA ZAMĚSTNANCŮ	46.00	KER. DLAŽBA DO FLEXI LEP.	MALBA	KERAM. SOKL S POŽLÁBKEM	PO SOKL PODHLED	PO SOKL PODHLED
V1	VÝTAH	3.71	NÁTĚR PROTI ROPNÝM LÁTKÁM	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ			
V2	VÝTAH	3.71	NÁTĚR PROTI ROPNÝM LÁTKÁM	OMÍTKA VPC ŠTUKOVÁ			

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 613.20

LEGENDA

-
- Zařívkové svítidlo dle výpočtu
-
- Spínač skupinový pod omítku
-
- Zárovkové svítidlo nástenné, stropní a nouzové
-
- Spínač jednopólový pod omítku
-
- Spínač střídavý pod omítku
-
- Spínač křížový pod omítku
-
- Tlačítko impulsního relé
-
- Rozváděč
-
- Zásuvky pod omítku
-
- Hlavní vedení ve žlabu MARS nad podhledem
-
- Vedení osvětlení
-
- Vedení zásuvky
-
- Vedení nouzového osvětlení
-
- Vedení zásuvky PC

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE str. 50Hz, 400V / TN-S

ZMĚNY		DATUM		PODPIS	

INVESTOR:		Česká republika - ČSSZ		Česká republika - ČSSZ Křižová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz	
PROJEKTANT:		Ing. FRAIS Miroslav		TECHNICO Technico Opava s.r.o. Hradecká 1576/51, 746 01 Opava tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz	
VYPRACOVAL:		Ing. FRAIS Miroslav			
KONTROLOVAL:		Ing. ULÍČNÝ Martin			

ČÁST DOKUMENTACE:	D.1.4.7. SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM
-------------------	--

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)	FORMÁT	4 x A4
	DATUM	10/2013
	STUPEŇ	DPS
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
K.Ú. TRUTNOV, Parc. č. st.4427/2		MĚŘÍTKO:
PŮDORYS 1.PP-SILNOPROUD		1:100
		ČÍSLO PARÉ:
		D.1.4.7.b.01.