



LEGENDA ZNAČEK PO :

- - - HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODLNOSTÍ
- N 12/N 3-II.SPB NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. N S POŘAD. Č. 2, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II
- EW 30DP2 POŽÁRNÍ UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP2
- EI 30DP1+C+S POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP1, SAMOZAVÍRACÍ ZARÍZENÍ, KOUŘOTĚSNOST
- EI 30DP2+C POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP2, SAMOZAVÍRACÍ ZARÍZENÍ
- REI 45DP1 POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 45 MINUT, KONSTRUKCE DP1
- REI 45DP1 POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODLNOST VODOROVNÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 45 MINUT KONSTRUKCE DP1
- ☐ POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽENÝ SAMOČINNÝMI HLÁSIČI POŽÁRU
- ☒ TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU
- ⊗ NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- ⚠ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ (6 KG)
- Ⓜ ÚSTŘEDNA EPS
- 📢 EVAKUAČNÍ ROZHLAS
- 🔊 AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZARÍZENÍ
- ⚠ MAJÁK EPS
- OPPO OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KTPO KLÍČOVÝ TREZOR PO
- EPS ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- CSZ CENTRÁL STOP
- TSSZ TOTÁL STOP
- ➔ SMĚR ÚNIKU
- ➔ ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- H VNITRNÍ HADICOVÝ SYSTÉM TYPU D (HADICE 30 M, DN 19 MM)
- 4 MAX. POČET OSOB V DÍLEČNÉM PROSTORU, NEBO V RÁMCI POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- CHÚC "A"
- NÚC BEZ RIZIKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
401	KONTROLNÍ ČINNOST	28.88
402	KONTROLNÍ ČINNOST	29.76
403	KONTROLNÍ ČINNOST	29.4.8
404	KONTROLNÍ ČINNOST	30.00
405	KONTROLNÍ ČINNOST	26.66
406	ÚČETNÍ	26.66
407	ÚČETNÍ	22.40
408	ÚČETNÍ MIMORÁDNÝCH AGEND-ZÁSTUPCE	21.45
409	VEDOUČÍ ODDELENÍ	22.72
410	VEDOUČÍ ODDELENÍ	21.62
411	KUCHYŇKA	
412	WC ŽENY	10.30
413	WC ZTP	
414	ÚKLIDOVÁ KOMORA	
415	WC MUŽI	
416	CHODBA	62.57
417	KOPÍRKA	
418	CHODBA	36.89
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
V2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		400.13

POČET HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ:
- 3 ks. PRÁŠKOVÝ

POČET VNITRNÍCH HYDRANTŮ:
- 1 ks.

±0,000 = 417,400 m.n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

změny		DATUM		PODPIS	
c					
b					
a					

INVESTOR:

Česká republika - ČSSZ	Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz
-------------------------------	---

PROJEKTANT:	Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ	TECHNICO TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1270/51, 745 01 Opava tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz
VYPRACOVAL:	Ing. Tomáš RYBKA	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULÍČNÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113V222002201)	FORMÁT	8xA4
K.ú. TRUTNOV, Parc.č. st.4427/2	DATUM	10/2013
	STUPEŇ	DPS
PŮDORYS 4.NP	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
	1 : 100	D.1.3.1.b.06.