

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLŮCHA
501	SPRÁVCE BUDOVY - REFERENT BODP	22,24
502	KODOVÁNÍ ZAMĚSTNANCI	20,38
503	VEDOUcí ODDĚLENÍ	18,70
504	VEDOUcí ODDĚLENÍ	18,34
505	DOTAZ PN - EVIDENCE PN	20,35
506	KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ ČINNOST	23,72
507	KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ ČINNOST	28,24
508	OBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	26,66
509	OBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	22,40
510	OBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	21,45
511	OBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	22,72
512	OBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	21,62
513	KUCHYŇKA	4,46
514	WC ŽENY	10,30
515	SPRCHA	4,10
516	ŠKLOVÁ KOMORA	1,75
517	WC MUŽI	9,22
518	CHODBA	54,05
519	KOPÍRKA	3,30
520	CHODBA	36,77
V1	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71
V2	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	3,71
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		398,79

LEGENDA ZNAČENÍ

- ODVOD VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VENTILÁTOR
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA


POTRUBÍ BUDE Z MATERIÁLU POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLECHU. VŠECKÉ STUPAČÍ POTRUBÍ ODVODNĚNÉ, POTRUBÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU A POTRUBÍ VEDOUcí V PROSTORU NAD POHLEDĚM 6.NP BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO IZOLACÍ S AL FÓLIÍ TL. 50 mm.

POZNÁMKA

POLOHY PROSTUPŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. JEJICH POLOHA ZÁVISÍ NA PŮDORYSNÉ POLOZE DUTIN STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELŮ. PROSTUPY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V DUTNÁČKA A TO VRTÁNÍM DO PRŮMĚRU 120MM. MAXIMÁLNÍ DÉLKA PROSTUPU V PRODLŽENÉM SMĚRU NESMÍ PŘEKROČIT 250MM. V PŘÍČNÉM SMĚRU JE MOŽNÉ PROVĚST V JEDNOM PANELU VŽDY JEN 1 PROSTUP. V PRODLŽENÉM SMĚRU MUSÍ BÝT MEZI LÍCI PROSTUPŮ NEJMÉNĚ 500MM. NEJÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTUPY V ŽEBRECH. NEJÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT BOURACÍM KLADVÝ ČI SEKÁNÍM. UVEDENÉ ZÁSADY VYCHÁZÍ Z PODKLADŮ VÝROBCE STROPNÍCH PANELŮ A JE NEZBYTNĚ NUTNÉ JE DODRŽET!!!

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYČENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁŇÁČE. VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁŇÁČKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A OVĚŘIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.



±0,000 = 417,400 m.n.m.		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK	
		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.	
Č		DATUM	
B		PROJEKT	
A			

INVESTOR: **Česká republika - ČSSZ**
 Česká republika - ČSSZ
 Křídlová 25, 225 08 Praha 5
 tel.: +420 257 081 111, fax: +420 257 082 860
 e-mail: posta@cssz.cz

PROJEKTANT: **TECHNICO**
 ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jana JAHODOVÁ
 VYPRACOVAV: Ing. Kamila HOBLÍKOVÁ
 KONTROLOVAL: Ing. Martin ULČIŇY
 TECHNICO Opava s.r.o.
 Žitavská 127/619, 746 01 Opava
 tel. 553 765 975, e-mail: info@technico.cz

D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA

OSS Trutnov - rekonstrukce budovy "A" (i.č. akce SMVS : 113VZZ002201)		FORMAT	10xA4
K.ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2		DATUM	10/2013
PŮDORYS 5.NP		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
		MĚRITVO	ČÍSLO VÝKRESU
		1 : 50	D.1.4.3.b.06.