



Odpověď na dotaz uchazeče k veřejné zakázce č. 2/2014-23-27

„OSSZ Trutnov – rekonstrukce budovy A“

Dotaz č. 1

Žádáme zadavatele o upřesnění části EPS. Výkresová část projektové dokumentace neobsahuje žádné kabelové trasy. Není možné určit typ a délku kabelů. Není možné určit typ a délku nosného systému. Tyto údaje rovněž chybí ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění zadání k níže uvedeným bodům:

1. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro hlásičové linky EPS? Tyto údaje v projektu chybí.
2. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro ovládací linky EPS? Tyto údaje v projektu chybí.
3. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro KTPO ? Tyto údaje v projektu chybí.
4. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro OPPO ? Tyto údaje v projektu chybí.
5. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro externí ovládací panel? Tyto údaje v projektu chybí.
6. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro rozvaděče R? Tyto údaje v projektu chybí.
7. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro majáky a sirény? Tyto údaje v projektu chybí.
8. Není určen způsob kladení kabelových rozvodů do stavebních konstrukcí (na povrch, pod omítku, SDK) Tyto údaje v projektu chybí. Jak má být řešeno?
9. Podružný napájecí zdroj uvedený na výkresu D. 1.3.2.b.08 je součástí dodávky EPS? Zdroj není uveden ve výkazu. Jaké mám zdroj parametry?
10. Vstupně / výstupní moduly uvedené na výkresu D. 1.3.2.b.08 je součástí dodávky EPS? Moduly nejsou uvedeny ve výkazu. Jaké mají moduly parametry?
11. ZDP uvedené na výkresu D. 1.3.2.b.08 je součástí dodávky EPS? ZDP není uvedeno ve výkazu. Jaké mám ZDP parametry?
12. Počet majáků a sirén neodpovídá výkresové dokumentaci a výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 1:

Elektrická požární signalizace (EPS) je popsána v Technické zprávě části D.1.2.3 projektové dokumentace, a to vč. technického řešení a požadavků na jednotlivé prvky (komponenty) a kabely systému EPS. Jednotlivé typy komponent EPS jsou pak dále specifikovány ve výkresové části (půdorysy jednotlivých podlaží) vč. vedení tras jednotlivých kabelů.

K jednotlivým bodům dotazu č. 1 dále uvádíme následující :

1. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro hlásičové linky



- EPS? Tyto údaje v projektu chybí.
2. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro ovládací linky EPS? Tyto údaje v projektu chybí.
 3. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro KTPO ? Tyto údaje v projektu chybí.
 4. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro OPPO ? Tyto údaje v projektu chybí.
 5. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro externí ovládací panel? Tyto údaje v projektu chybí.
 6. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro rozvaděče R? Tyto údaje v projektu chybí.
 7. Jaký typ kabelu, délka a typ nosného systému je projektem předpokládáno pro majáky a sirény? Tyto údaje v projektu chybí.

Odpověď k dotazu č. 1, bod 1 až 7 :

Typ kabelu a nosného systému musí odpovídat doporučení výrobce dodaného systému a platným legislativním předpisům; délka je odvozena od dodaného systému a instalace.

8. Není určen způsob kladení kabelových rozvodů do stavebních konstrukcí (na povrch, pod omítku, SDK) Tyto údaje v projektu chybí. Jak má být řešeno?

Odpověď k dotazu č. 1, bod 8 :

Na stavbě budou použity všechny zmiňované způsoby uložení a kladení kabelů; vždy záleží na konkrétním případě a dotčeném prostoru.

9. Podružný napájecí zdroj uvedený na výkresu D. 1.3.2.b.08 je součástí dodávky EPS? Zdroj není uveden ve výkazu. Jaké mám zdroj parametry?

Odpověď k dotazu č. 1, bod 9 :

Podružný napájecí zdroj je součástí konfigurace ústředny; jeho parametry musí odpovídat dodané technologii dle doporučení výrobce.

10. Vstupně / výstupní moduly uvedené na výkresu D. 1.3.2.b.08 je součástí dodávky EPS? Moduly nejsou uvedeny ve výkazu. Jaké mají moduly parametry?

Odpověď k dotazu č. 1, bod 10 :

Vstupně / výstupní moduly jsou součástí konfigurace ústředny dle schématu.

11. ZDP uvedené na výkresu D. 1.3.2.b.08 je součástí dodávky EPS? ZDP není uvedeno ve výkazu. Jaké mám ZDP parametry?

Odpověď k dotazu č. 1, bod 11 :

Zařízení dálkového přenosu (ZDP) na PCO není předmětem této zakázky. Bude řešeno samostatně.

12. Počet majáků a sirén neodpovídá výkresové dokumentaci a výkazu výměr.

Odpověď k dotazu č. 1, bod 11 :

Počet majáků a sirén je závazný dle výkazu výměr.



Dotaz č. 2

Žádáme zadavatele o upřesnění části slaboproud. Výkresová část projektové dokumentace neobsahuje žádné kabelové trasy. Není možné určit typ a délku kabelů. Není možné určit typ a délku nosného systému. Tyto údaje rovněž chybí ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění zadání k níže uvedeným bodům:

1. Jaké typy a délky kabelů a elektroinstalačního materiálu zahrnuje položka č. 22, 26 a 27? Tyto údaje v projektu chybí.
2. Počet a typ aktivních prvků uvedených v položce č. 35 neumožňuje napojení a napájení všech kamer. Jak je požadováno řešit?
3. Záznamové zařízení je požadováno pouze pro 2 IP kamery. Ostatní kamery zaznamenávány nebudou? Jak má být řešeno?
4. Jaké typy a délky kabelů a elektroinstalačního materiálu zahrnuje položka č. 37 a 38? Tyto údaje v projektu chybí. Jak má být řešeno?
5. Pro jakou napájecí ústřednu má být zdroj uvedený v položce č. 49.
6. Jaké typy a délky kabelů a elektroinstalačního materiálu zahrnuje položka č. 50, 51 a 52? Tyto údaje v projektu chybí. Jak má být řešeno?
7. Výkresová část projektu obsahuje komponenty přístupového systému, jako jsou elektrické zámky a čtečky. Tyto komponenty však ve výkazu nejsou uvedeny. Jaké je požadované řešení?

Odpověď k dotazu č. 2:

Slaboproudé rozvody jsou popsány v Technické zprávě a Technické specifikaci části D.1.4.8. (Elektronická komunikace) projektové dokumentace. Jednotlivé prvky jsou pak dále specifikovány ve výkresové části (půdorysy jednotlivých podlaží) vč. způsobu vedení tras jednotlivých kabelů (pod omítkou v trubce, ve žlabu ve stěně nebo podhledu a pod.).

K jednotlivým bodům dotazu č. 2 dále uvádíme následující :

1. Jaké typy a délky kabelů a elektroinstalačního materiálu zahrnuje položka č. 22, 26 a 27? Tyto údaje v projektu chybí.

Odpověď k bodu 1:

Typ kabelu a nosného systému musí odpovídat doporučení výrobce dodaného systému a platným legislativním předpisům; délka kabelů je pak odvozena od dodaného systému a instalace.

2. Počet a typ aktivních prvků uvedených v položce č. 35 neumožňuje napojení a napájení všech kamer. Jak je požadováno řešit?

Odpověď k bodu 2:

Počet aktivních prvků musí odpovídat dodané technologii.

3. Záznamové zařízení je požadováno pouze pro 2 IP kamery. Ostatní kamery zaznamenávány nebudou? Jak má být řešeno?

Odpověď k bodu 3:

Záznamové zařízení je nutné dodat s příslušným počtem IP vstupů.

4. Jaké typy a délky kabelů a elektroinstalačního materiálu zahrnuje položka č. 37 a 38? Tyto údaje v projektu chybí. Jak má být řešeno?



Odpověď k bodu 4:

Typ kabelu a nosného systému musí odpovídat doporučení výrobce dodaného systému a platným legislativním předpisům; délka je odvozena od dodaného systému a instalace.

5. Pro jakou napájecí ústřednu má být zdroj uvedený v položce č. 49.

Odpověď k bodu 5:

Jedná se o zdroj napájecí komponenty v datovém rozvaděči.

6. Jaké typy a délky kabelů a elektroinstalačního materiálu zahrnuje položka č. 50, 51 a 52? Tyto údaje v projektu chybí. Jak má být řešeno?

Odpověď k bodu 6:

Typ kabelu a nosného systému musí odpovídat doporučení výrobce dodaného systému a platným legislativním předpisům; délka je odvozena od dodaného systému a instalace.

7. Výkresová část projektu obsahuje komponenty přístupového systému, jako jsou elektrické zámky a čtečky. Tyto komponenty však ve výkazu nejsou uvedeny. Jaké je požadované řešení?

Odpověď k bodu 7:

Uvedené komponenty přístupového systému jsou obsaženy v pol. 15 a 26;

24. 1. 2014

Bc. Ludmila Hnutová
oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek ČSSZ