

LEGENDA ZNAČEK PO :


- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU - KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK V 1. N S POŘAD. Č. 2, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI II
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP2
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP1, SAMOZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ, KOUŘOTĚSNOST
- POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S 30-TI MIN. ODOLNOSTÍ, MATERIÁL HOŘLAVOSTI DP2, SAMOZAVÍRACÍ ZAŘÍZENÍ
- POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST SVISLÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 45 MINUT, KONSTRUKCE DP1
- POŽÁDOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST VODOROVNÉ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAVY R, E, I 45 MINUT, KONSTRUKCE DP1
- POŽÁRNÍ ÚSEK STŘEŽENÝ SAMOČINNÝMI HLÁSÍČI POŽÁRU
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSÍČ POŽÁRU
- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ (6 KG)
- ÚSTŘEDNA EPS
- EVAKUAČNÍ ROZHLAS
- AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ
- MAJÁK EPS
- OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY
- KLÍČOVÝ TREZOR PO
- ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE
- CENTRÁL STOP
- TOTÁL STOP
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM TYPU D (HADICE 30 M, DN 19 MM)
- MAX. POČET OSOB V DÍLČÍM PROSTORU, NEBO V RÁMCI POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- CHÚC "A"
- NÚC BEZ RIZIKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA
501	SPRÁVCE BUDOVY - REFERENT BOZP	22.24
502	KOORDINAČNÍ ZAMĚSTNANCI	20.38
503	VEDOUČÍ ODĚLENÍ	18.70
504	VEDOUČÍ ODĚLENÍ	18.34
505	DOZOR PN - EVIDENCE PN	20.35
506	KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ ČINNOST	23.72
507	KONZULTAČNÍ, PORADENSKÁ ČINNOST	28.24
508	ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	26.66
509	ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	22.40
510	ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	21.45
511	ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	22.72
512	ODBORNÉ ZPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ	21.62
513	KUCHYŇKA	
514	WC ŽENY	10.30
515	SPRCHA	
516	ÚKLIDOVÁ KOMORA	
517	WC MUŽI	
518	CHODBA	54.05
519	KOPÍRKA	
520	CHODBA	36.77
V1	VÝTAHOVÁ ŠAHTA	
V2	VÝTAHOVÁ ŠAHTA	
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:		398.19

POČET HASÍČÍCH PŘÍSTROJŮ:
- 3 ks. PRAŠKOVÝ

POČET VNITŘNÍCH HYDRANTŮ:
- 1 ks.



±0,000 = 417,400 m.n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

změny		DATUM		PODPIS	
a					

INVESTOR: **Česká republika - ČSSZ**
 Křížová 25, 225 08 Praha 5
 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860
 e-mail: posta@cssz.cz

PROJEKTANT: **Ing. Ivana BEDNÁRKOVÁ**
 VYPRACOVAL: **Ing. Tomáš RYBKA**
 KONTROLOVAL: **Ing. Martin ULÍČNÝ**

TECHNICO
 TECHNICO Opava s.r.o.
 Hradecká 1270/51, 745 01 Opava
 tel: 553 760 970, e-mail: info@technico.cz

D.1.3.1. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ BUDOVY

FORMÁT	8xA4
DATUM	10/2013
STUPEŇ	DPS
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	TO-426-DPS
K.ú. TRUTNOV, Parc.č. st.4427/2	ČÍSLO VÝKRESU:
PŮDORYS 5.NP	1 : 100 D.1.3.1.b.07.