



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	Plocha
207	EXK - Z OČOVANÍ	18,18
208	EXK - Z OČOVANÍ	17,79
209	VÝSTAVY OZDĚLENÍ	13,98
210	SLOŽITÉ PŘEBRANÍ VYMAKÁNÍ	19,87
211	SLOŽITÉ PŘEBRANÍ VYMAKÁNÍ	12,67
212	SLOŽITÉ PŘEBRANÍ VYMAKÁNÍ	12,57
217	OSOBNÉ ZPRACOVÁNÍ ROZHOVŮ	16,93
218	OSOBNÉ ZPRACOVÁNÍ ROZHOVŮ	16,00
219	OSOBNÉ ZPRACOVÁNÍ ROZHOVŮ	19,56
210	OSOBNÉ ZPRACOVÁNÍ ROZHOVŮ	19,76
211	KONTAKTNÍ PORADENSKÁ ČINNOST	29,42
212	VÝSTAVY OZDĚLENÍ	16,73
213	KUCHYŇKA	4,37
214	KOPÍRKA	6,73
215	SPROVNÁ	19,76
216	SPROVNÁ	13,65
217	WC ŽENY	16,45
218	WC ŽENY	4,08
219	ŠKOLIVÁ KOMNATA	1,68
220	WC MUŽI	9,22
221	CHODBA	58,19
222	CHODBA	37,68
223	SPROVNÁ	21,76
224	SPROVNÁ	21,76
V1	VÝSTAVNÍ SÁCHA	3,71
V2	VÝSTAVNÍ SÁCHA	3,71
PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM		639,39

LEGENDA ZNAČENÍ

- ODVOD VZDUCHU
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- VENTILÁTOR
- DVEŘNÍ MŘÍŽKA

POTRUBÍ BUDE Z MATERIÁLU POZINKOVANÉHO OCELOVÉHO PLĚCHU. VESKÉ STĚPÁNÍ POTRUBÍ ODVODNĚNÍ POTRUBÍ PRÍVODNÍHO VZDUCHU A POTRUBÍ VEDOUcí V PROSTORU NAD PODLAŽÍM 6NP BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO IZOLACÍ S AL FOLII TL. 50 mm.

POZNÁMKA

POLOHY PROSTŮPŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. JEJICH POLOHA ZÁVISÍ NA PŮDORYSNÉ POLOZE DUTIN STÁVAJÍCÍCH STROPNÍCH PANELOŮ. PROSTUPY JE MOŽNÉ PROVÁDĚT POUZE V ODTNÁCH A TO VRTÁNÍM DO PRŮMĚRU 120MM. MAXIMÁLNÍ DÉLKA PROSTUPU V PODELNÉM SMĚRU NESMÍ PŘEKROČIT 250MM. V PŘÍČNÉM SMĚRU JE MOŽNÉ PROVĚST V JEDNOM PANELOU VŽDY JEN 1 PROSTUP. V PODELNÉM SMĚRU MUSÍ BÝT MEZI LÍCI PROSTUPŮ NEJMÉNĚ 500MM. NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT PROSTUPY V ŽEBRECH. NENÍ MOŽNÉ PROVÁDĚT BOURACÍMI KLADIVY Ů SEKÁNÍM. UVEDENÉ ZÁSADY VYHÁŽÍ Z POKLADŮ VÝROBCE STROPNÍCH PANELOŮ A JE NEZBYTNĚ NUTNÉ JE DODRŽET!

DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ APOD. POTRUBÍ DLE POKYŮ A POŽADAVKŮ VÝROBCE. PŘI PŘECHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNĚČE. VZNIKLÝ PROSTOR MEZI CHRÁNĚČKOU A POTRUBÍM BUDE VYPLNĚN.

POZNÁMKA: PŘED ZAHÁJENÍM STAVĚNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY A DVĚŘI S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.

40.000 = 417.400 m.m.m. SOUBRAJNOVÝ SYSTÉM JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

INVESTOR:		Česká republika - ČSSZ	
PROJEKTANT:		Ing. Jana JÁHOĐOVÁ	
VÝKONOVATEL:		Ing. Kamila HOBLIKOVÁ	
KONTROLOVATEL:		Ing. Martin LULIČNÝ	

ČIST DOKUMENTACE:		D.1.4.3. VZDUCHOTECHNIKA	
-------------------	--	--------------------------	--

OSSZ Trutnov - rekonstrukce budovy "A"		FORMÁT: 15xA4	
(I.É. akce SMVS : 119V22202201)		DATUM: 10/2013	
K.Ú. TRUTNOV, parc.č. st.4427/2		STĚPĚ: DPS	
PŮDORYS 2.NP		ZAKAZOVNÉ ČÍSLO: TO-426-DPS	
1:50		MĚŘÍTKO: ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.3.b.03.	