



ČR - ČSSZ  
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Odpovědi na dotazy uchazečů k veřejné zakázce č. 49/2013-23-38

„OSSZ Ústí nad Orlicí – energetické úspory zateplením obvodového pláště“

Dotaz:

Ve výpisu výplní otvorů je popisována sestava oken s dveřmi - položka 04 - Sestava oken s dveřmi neotevíravé postranní díly, dvoukřídle posuvné dveře 1600x2020 mm zasklení čirým izolačním dvojsklem, dle tohoto popisu není zřejmé o jaké dveře se jedná - automatické na fotobuňku? Prosim o bližší specifikaci.

Odpověď:

Položka 04 - Sestava oken s dveřmi neotevíravé postranní díly, dvoukřídle posuvné dveře 1600x2020 mm zasklení čirým izolačním dvojsklem. Jedná se o automatické dveře otevíratelné na fotobuňku.

Bc. Ludmila Hnutová

31. 10. 2013

Oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek