



ČR - ČSSZ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Odpovědi na dotazy uchazečů k veřejné zakázce č. 49/2013-23-38

„OSSZ Ústí nad Orlicí – energetické úspory zateplením obvodového pláště“

Dotaz:

máme problém s naceněním výplní otvorů - konkrétně s poz.01

na pozici 01 je dvoukřídlové okno do stavebního otvoru o velikosti 3050 x 1890 mm. Při dodržení předepsaného vzhledu okna by velikost okenních křídel byla ca. 1450 x 1800 mm. Nás dodavatel oken upozorňuje, že to je na mezi únosnosti a na taková okna by nemohl garantovat záruku.

Doporučuje změnit členění oken poz. 01 tak, aby velikost jednotlivých okenních křídel byla menší

Odpověď:

Členění oken na pozici 01 je nutné zachovat, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Menší velikost jednotlivých okenních křídel nelze akceptovat. Rovněž tak nelze akceptovat nedodržení délky záruční lhůty uvedené v Podrobných podmínkách zadávací dokumentace v bodě 4.2. Obchodní podmínky návrhu smlouvy.

Bc. Ludmila Hnutová

30. 10. 2013

Oddělení centrálního zadávání veřejných zakázek